



Рузский городской округ Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2034 гг

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

2	ГЛАВА. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....	3
2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3
2.2	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием адресов объектов перспективного строительства и/или кадастровых номеров участков	11
2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода	33
2.4	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	34
2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	60
2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	62
2.7	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	63
2.8	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	63

2 ГЛАВА. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛО- ВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения Рузского городского округа прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения скорректирован с учетом следующих основных положений:

- расчетный период схемы теплоснабжения продлен до 2034 года с целью выполнения п.6 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.;
- учтены фактические темпы ввода строительных фондов на территории городского округа;
- учтены вновь утвержденные проекты планировки территории.

Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда Рузского городского округа сформировано на основе разработанной схемы территориального планирования Рузского городского округа.

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1 приведены данные по базовому уровню потребления тепла на цели теплоснабжения потребителей, подключенных к системам теплоснабжения существующих централизованных источников теплоснабжения Рузского городского округа.

Таблица 2.1 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения Рузского городского округа от котельных на 2018год

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.			
1	г. Руза, "Промзона"	24,938	2,546	13,255	40,739
	Жилые здания	21,432	1,057	12,845	35,334
	Общественные и административные здания	3,324	1,183	0,411	4,917
	Промышленные здания	0,182	0,306	-	0,488
2	г. Руза, ул. Социалистическая, 20	6,387	-	0,481	6,868
	Жилые здания	5,812	-	0,445	6,257
	Общественные и административные здания	0,575	-	0,036	0,611
	Промышленные здания	-	-	-	-
3	г. Руза, ул. Говорова,1	1,622	-	0,432	2,054
	Жилые здания	1,103	-	0,430	1,533
	Общественные и административные здания	0,076	-	-	0,076

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.			
	Промышленные здания	0,443	-	0,002	0,445
4	г. Руза, Волоколамское шоссе	0,518	-	0,194	0,712
	Жилые здания	0,518	-	0,194	0,712
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
5	п. Тучково, ул. Партизан 47	21,950	-	13,440	35,391
	Жилые здания	18,585	-	12,674	31,259
	Общественные и административные здания	3,203	-	0,733	3,936
	Промышленные здания	0,162	-	0,034	0,196
6	п. Тучково, ул. Силикатная	3,756	-	1,687	5,442
	Жилые здания	3,238	-	1,563	4,800
	Общественные и административные здания	0,507	-	0,117	0,624
	Промышленные здания	0,011	-	0,007	0,018
7	п. Тучково, ул. Потапова	0,134	-	-	0,134
	Жилые здания	0,134	-	-	0,134
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
8	п. Тучково, ОАО Бикор	3,03	-	1,345	4,375
	Жилые здания	2,551	-	1,313	3,864
	Общественные и административные здания	0,479	-	0,032	0,511
	Промышленные здания	-	-	-	-
9	п. Тучково, Автотранспортный колледж	2,014	-	1,478	3,492
	Жилые здания	1,233	-	1,034	2,267
	Общественные и административные здания	0,600	-	0,444	1,044
	Промышленные здания	0,182	-	-	0,182
10	п. Полушкино	1,475	0,595	0,262	2,332
	Жилые здания	0,654	-	0,153	0,807
	Общественные и административные здания	0,641	0,595	0,087	1,323
	Промышленные здания	0,180	-	0,022	0,202
11	п. Тучково ул. Луговая	0,885	-	0,551	1,436
	Жилые здания	0,885	-	0,551	1,436
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
12	п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный)	1,329	-	1,087	2,416
	Жилые здания	1,329	-	1,087	2,416

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.			
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
13	п. Колобакино ул. Новая	0,050	-	-	0,050
	Жилые здания	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	0,050	-	-	0,050
	Промышленные здания	-	-	-	-
14	п. Колобакино ул. 2-ая Заводская	4,266	-	0,521	4,787
	Жилые здания	3,635	-	0,521	4,156
	Общественные и административные здания	0,625	-	-	0,625
	Промышленные здания	0,006	-	-	0,006
15	п. Колобакино ул. Попова	0,039	-	-	0,039
	Жилые здания	0,039	-	-	0,039
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
16	п. Колобакино ул. Заводская ("Сосновая роща")	0,160	-	-	0,160
	Жилые здания	0,160	-	-	0,160
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
17	п. Колобакино, детский санаторий "Дружба"	0,297	-	-	0,297
	Жилые здания	0,297	-	-	0,297
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
18	п. Колобакино, ул. Майора Алексеева "клуб"	0,257	-	-	0,257
	Жилые здания	0,183	-	-	0,183
	Общественные и административные здания	0,074	-	-	0,074
	Промышленные здания	-	-	-	-
19	д. Поречье, д.28, стр.1	1,507	-	0,256	1,763
	Жилые здания	1,472	-	0,253	1,725
	Общественные и административные здания	0,035	-	0,002	0,037
	Промышленные здания	-	-	-	-
20	д. Поречье, д.31	0,039	-	-	0,039
	Жилые здания	0,039	-	-	0,039
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
21	д. Барынино	0,141	-	-	0,141

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.			
	Жилые здания	0,141	-	-	0,141
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
22	д. Орешки	2,465	-	0,838	3,303
	Жилые здания	2,109	-	0,719	2,828
	Общественные и административные здания	0,356	-	0,119	0,475
	Промышленные здания	-	-	-	-
23	д. Заовражье	0,067	-	-	0,067
	Жилые здания	0,067	-	-	0,067
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
24	д. Коковино	0,023	-	-	0,023
	Жилые здания	0,023	-	-	0,023
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
25	д. Нововолково	2,814	-	0,999	3,813
	Жилые здания	1,650	-	0,533	2,183
	Общественные и административные здания	1,112	-	0,466	1,578
	Промышленные здания	0,052	-	-	0,052
26	с. Покровское, ДОХБ	0,749	-	0,219	0,968
	Жилые здания	0,749	-	0,219	0,968
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
27	ЖКХ с. Покровское	1,201	-	0,401	1,602
	Жилые здания	1,081	-	0,335	1,416
	Общественные и административные здания	0,120	-	0,066	0,186
	Промышленные здания	-	-	-	-
28	д. Ивойлово	0,395	-	-	0,395
	Жилые здания	0,395	-	-	0,395
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
29	в.ч «Ольховка»	0,741	-	-	0,741
	Жилые здания	0,741	-	-	0,741
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
30	д. Городище	0,102	-	-	0,102

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.			
	Жилые здания	0,102	-	-	0,102
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
31	с. Никольское	1,278	-	0,256	1,534
	Жилые здания	1,203	-	0,237	1,440
	Общественные и административные здания	0,075	-	0,019	0,094
	Промышленные здания	-	-	-	-
32	п. Брикет	1,719	-	-	1,719
	Жилые здания	1,535	-	-	1,535
	Общественные и административные здания	0,184	-	-	0,184
	Промышленные здания	-	-	-	-
33	д. Нестерово	3,974	-	0,898	4,872
	Жилые здания	3,608	-	0,898	4,506
	Общественные и административные здания	0,366	-	-	0,366
	Промышленные здания	-	-	-	-
34	д. Воробьево	0,939	-	0,249	1,188
	Жилые здания	0,868	-	0,185	1,053
	Общественные и административные здания	0,071	-	0,064	0,135
	Промышленные здания	-	-	-	-
35	п. Горбово	0,538	-	0,152	0,690
	Жилые здания	0,538	-	0,152	0,690
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
36	д. Старая Руза	1,180	-	-	1,180
	Жилые здания	1,028	-	-	1,028
	Общественные и административные здания	0,152	-	-	0,152
	Промышленные здания	-	-	-	-
37	п. Новотеряево	3,507	0,547	2,015	6,069
	Жилые здания	1,701	-	1,050	2,751
	Общественные и административные здания	1,537	0,546	0,904	2,987
	Промышленные здания	0,269	0,001	0,061	0,332
38	д. Костино	0,220	-	-	0,220
	Жилые здания	0,220	-	-	0,220
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
39	д. Ватулино	0,050	-	-	0,050

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.			
	Жилые здания	0,050	-	-	0,050
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
40	д. Комлево	0,050	-	-	0,050
	Жилые здания	0,050	-	-	0,050
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
41	д. Сытково	1,349	-	0,600	1,949
	Жилые здания	0,946	-	0,467	1,413
	Общественные и административные здания	0,371	-	0,133	0,504
	Промышленные здания	0,032	-	-	0,032
42	п. Белаяя Гора	2,569	-	0,541	3,110
	Жилые здания	1,884	-	0,517	2,401
	Общественные и административные здания	0,685	-	0,024	0,709
	Промышленные здания	-	-	-	-
43	д. Ленково	0,014	-	-	0,014
	Жилые здания	0,014	-	-	0,014
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
44	д. Филатово	0,084	-	-	0,084
	Жилые здания	0,084	-	-	0,084
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
45	д. Лужки	0,216	-	-	0,216
	Жилые здания	0,216	-	-	0,216
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
46	д. Лидино	1,802	-	0,436	2,238
	Жилые здания	1,241	-	0,391	1,632
	Общественные и административные здания	0,561	-	0,045	0,605
	Промышленные здания	-	-	-	-
47	д. Лихачево	0,239	-	-	0,239
	Жилые здания	0,239	-	-	0,239
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
48	д. Сумароково	0,097	-	-	0,097

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.			
	Жилые здания	0,097	-	-	0,097
	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
	д. Дробылево	0,025	-	-	0,025
	Жилые здания	0,025	-	-	0,025
49	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
	п. Дорохово, ул.Стеклозаводская	2,193	-	0,226	2,419
	Жилые здания	1,892	-	0,224	2,116
50	Общественные и административные здания	0,301	-	0,002	0,303
	Промышленные здания	-	-	-	-
	п. Дорохово, ул. Московская, д.54	0,048	-	-	0,048
	Жилые здания	0,048	-	-	0,048
51	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
	п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1	3,576	-	-	3,576
	Жилые здания	1,193	-	-	1,193
52	Общественные и административные здания	0,513	-	-	0,513
	Промышленные здания	1,871	-	-	1,871
	п. Дорохово, ул. Школьная	0,573	-	-	0,573
	Жилые здания	0,573	-	-	0,573
53	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
	д. Старониколаево	0,256	-	-	0,256
	Жилые здания	0,048	-	-	0,048
54	Общественные и административные здания	0,208	-	-	0,208
	Промышленные здания	-	-	-	-
	п. Дорохово, ул. Пионерская	0,213	-	-	0,213
	Жилые здания	0,213	-	-	0,213
55	Общественные и административные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
	п. Дорохово, 1-я Рабочая	0,073	-	-	0,073
	Жилые здания	0,005	-	-	0,005
56	Общественные и административные здания	0,068	-	-	0,068
	Промышленные здания	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.			
57	п. Космодемьянский	1,875	-	1,427	3,302
	Жилые здания	1,352	-	1,356	2,708
	Общественные и администра- тивные здания	0,523	-	0,071	0,594
	Промышленные здания	-	-	-	-
58	д. Грибцово	0,152	-	-	0,152
	Жилые здания	0,072	-	-	0,072
	Общественные и администра- тивные здания	0,066	-	-	0,066
	Промышленные здания	0,014	-	-	0,014
59	д. Колодкино	0,093	-	-	0,093
	Жилые здания	0,093	-	-	0,093
	Общественные и администра- тивные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
60	с. Богородское	0,217	-	-	0,217
	Жилые здания	0,204	-	-	0,204
	Общественные и администра- тивные здания	0,013	-	-	0,013
	Промышленные здания	-	-	-	-
61	"Дорохово-1"	0,438	-	-	0,438
	Жилые здания	0,428	-	-	0,428
	Общественные и администра- тивные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	0,010	-	-	0,010
62	п. Дорохово, ул. Заводская д. 1	0,229	-	0,065	0,294
	Жилые здания	0,229	-	0,065	0,294
	Общественные и администра- тивные здания	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-
63	Туберкулезный санаторий	5,412	0,467	4,065	9,944
	Жилые здания	4,590	-	2,994	7,584
	Общественные и администра- тивные здания	0,605	0,467	0,282	1,354
	Промышленные здания	0,217	-	0,789	1,006
64	«Санаторий Дорохово»	4,976	0,078	2,181	7,235
	Жилые здания	0,885	-	0,616	1,501
	Общественные и администра- тивные здания	3,881	0,078	1,565	5,524
	Промышленные здания	0,210	-	-	0,210
65	ООО «ДТМ»	1,199	0,130	0,364	1,693
	Жилые здания	0,795	-	0,070	0,865
	Общественные и администра- тивные здания	0,183	0,045	0,248	0,476
	Промышленные здания	0,221	0,085	0,046	0,352

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.			
66	ДОЦ «Старая Руза»	2,291	1,201	0,924	4,416
	Жилые здания	1,111	-	0,348	1,459
	Общественные и администра- тивные здания	0,888	1,114	0,423	2,425
	Промышленные здания	0,293	0,087	0,152	0,533

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием адресов объектов перспективного строительства и/или кадастровых номеров участков

Сведения о планируемых для размещения объектов жилых зон и общественной застройки согласно реестру заявок на подключение к тепловым сетям АО «Жислервис» Рузского городского округа представлены в таблицах 2.2- 2.3.

Таблица 2.2 - Территории планируемого размещения жилой застройки в Рузском городском округе

№ п/п	Наименование потребителя тепловой нагрузки	Кадастровый номер участка	Планируемый жилищный фонд, м ²	Очередность
1	д. Нововолково, ИЖС Кузьмин Д.Ю.	50:19:0030231:1105	3372,7	2021
2	д. Ивойлово, ИЖС Гимадеева Г.Н.	50:19:0030314:142	29,075	2021
3	с. Покровское, ИЖС Толстых Г.С.	50:19:0030301:396	2326	2021
4	с. Покровское, ИЖС Сычев В.Н.	50:19:0030302:769	2326	2021
5	с. Покровское, ИЖС Сидоренко Е.А.	50:19:0030302:728	2326	2021
6	с. Покровское, ИЖС Гасанова Н.В.	50:19:0030302:126	2326	2021

Таблица 2.3 - Территории планируемого размещения объектов общественной застройки в Рузском городском округе

№ п/п	Наименование потребителя тепловой нагрузки	Кадастровый номер участка	Планируемый строительный объем, м ³	Очередность
1	п. Тучково, МАДОУ Детский сад №11 ЦРР ул. Силикатная д.3	50:19:0020202:1326	6629,1	2019
2	п. Тучково, Школа, ул. Новая	50:19:0020202:1388	-	2021
3	п. Тучково ул. Лебеденко, школа на 550 мест	50:19:0020101:6401	31500	2020
4	г. Руза, торговый павильон, Дунин В.В.	50:19:0010101:927	8303,3	2021
5	д. Нововолково , придорожный сервис, Асрян И.В.	50:19:0030231:309	10118,1	2021

Сведения о планируемых для размещения объектов жилых зон, общественной и производственной застройки согласно информации, предоставленной администрацией Рузского городского округа представлены в таблицах 2.4-2.6.

Таблица 2.4 - Территории планируемого размещения жилой застройки согласно информации, предоставленной администрацией Рузского городского округа

№ п/п	ЖК	Наименование потребителя тепловой нагрузки	Площадь, м²	Очередность	Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Теплоисточник
1	Северное сияние	ул.Вишневая, корп.1	2180	2019	0,0769	0,0253	БМК «Северное сияние»
2		ул.Вишневая, корп.2	1557	2019	0,0629	0,0181	
3		ул.Вишневая, корп.3	3007	2019	0,1060	0,0361	
4		ул.Вишневая, корп.4	2180	2019	0,0769	0,0253	
5		ул.Вишневая, корп.5	1556	2019	0,0629	0,0181	
6		ул.Вишневая, корп.6	2180	2019	0,0769	0,0253	
7		ул.Вишневая, корп.7	3007	2019	0,1060	0,0361	
8		ул.Вишневая, корп.8	2180	2019	0,0769	0,0253	
9		ул.Вишневая, корп.9	2180	2019	0,0769	0,0253	
10		ул.Вишневая, корп.10	3013	2019	0,1062	0,0289	
11		ул.Вишневая, корп.11	3013	2019	0,1062	0,0289	
12	Дружный	п.Тучково	3608	2020	0,202	0,160	Кот. п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный)
13		п.Тучково	3608,40	2021	0,202	0,160	
14		п.Тучково	3608,40	2021	0,202	0,160	
15		п.Тучково	3608,40	2021	0,202	0,160	
16		п.Тучково	1800,66	2021	0,106	0,01	
17	Рузский берег	д.Нововолково, д.15	12054,70	2020	0,487	0,175	Кот. Нововолково

Таблица 2.5 - Территории планируемого размещения общественно-административной застройки согласно информации, предоставленной администрацией Рузского городского округа

Назначение объекта	Кадастровый номер земельного участка	Фактический адрес строительного объекта	Наименование строительного объекта	Срок ввода объекта в эксплуатацию (План)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Теплоисточник
Культура	50:19:0040305:293	д. Нестерово	Строительство дома культуры 1395 м ²	2020	0,06/0,002	Кот. д. Нестерово
Культура	50:19:0060113:396	д. Петрищево	Реконструкция военно-исторического музея «Музей Зои Космодемьянской», Рузский городской округ	2020	-	Индивидуальное
Спорт	-	с. Покровское. Ул. Урожайная д. 1 А	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1500 м ²	2020	0,07/0,002	Кот. ЖКХ с. Покровское
Здравоохранение	-	д.Рождественно	ФАП 160 м ²	2019	0,007	Индивидуальное

Таблица 2.6 - Территории планируемого размещения производственной застройки согласно информации, предоставленной администрацией Рузского городского округа

№, п/п	Значимость	Фактический адрес строительного объекта	Наименование строительного объекта	Срок ввода объекта в эксплуатацию (План)	Теплоисточник
1	Инвестиционные проекты	Московская область, р-н Рузский, рп Тучково 50:19:0020101:7154 Собственная газопоршневая ТЭС	ЗАО Московская кофейня на паяхъ	2020	Индивидуальное
2	Индустриальные парки	МО, Рузский район, промышленный квартал "Металер" вбл. д. Морево/ 50:19:0050629:103	ИП "Металер" Домостроительный комбинат	2021-2022	Индивидуальное
3	Индустриальные парки	МО, Рузский район, промышленный квартал "Металер" вбл. д. Морево/ 50:19:0050629:109	ИП "Металер" Производство тепловых машин	2021-2022	Индивидуальное
4	Индустриальные парки	МО, Рузский район, промышленный квартал "Металер" вбл. д. Морево/ 50:19:0050409:339	ИП "Металер" Предприятие по обработке и утилизации отходов	2021-2022	Индивидуальное
5	Индустриальные парки	МО, Рузский район, промышленный квартал "Металер" вбл. д. Морево/ 50:19:0050629:108	ИП "Металер" Завод ЖБИ	2021-2022	Индивидуальное
6	Сельхоз объекты	Московская область, Рузский район, д.Фролково, 50:19:0040125:303, 50:19:0040125:304	молочно-мясной комплекс МРС на 200 голов (козы) с родильным, доильным, административным отделением, сыроварней и хранилищами для созревания сыров	2020	Индивидуальное

Площади и объемы строительных фондов, и приросты площадей и объемов строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Рузского городского округа приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7- Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям централизованных источников теплоснабжения Рузского городского округа

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
1	Котельная г. Руза, "Промзона"									
	-жилые дома, м ²	249254,16	249254,16	249254,16	249254,16	249254,16	249254,16	249254,16	249254,16	249254,16
	-общественно-административные здания, м ³	115966,61	115966,61	115966,61	115966,61	115966,61	115966,61	115966,61	115966,61	115966,61
	-производственные здания и сооружения, м ³	6349,98	6349,98	6349,98	6349,98	6349,98	6349,98	6349,98	6349,98	6349,98
2	Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, 20									
	-жилые дома, м ²	67598,419	70615,241	70615,241	70615,241	70615,241	70615,241	70615,241	70615,241	70615,241
	-общественно-административные здания, м ³	20046,428	20046,428	20046,428	20046,428	20046,428	20046,428	20046,428	20046,428	20046,428
	-производственные здания и сооружения, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Котельная г. Руза, ул. Говорова,1									
	-жилые дома, м ²	12829,053	12829,053	12829,053	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные здания, м ³	2651,64	2651,64	2651,64	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооружения, м ³	15456,27	15456,27	15456,27	-	-	-	-	-	-
4	Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе									
	-жилые дома, м ²	6024,34	6024,34	6024,34	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные здания, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооружения, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47									
	-жилые дома, м ²	216145,88	216145,88	207781,58	207781,58	-	-	-	-	-
	-общественно-административные здания, м ³	111759,65	111759,65	52823,46	52823,46	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и соору- жения, м³	5648,691	5648,691	2372,52	2372,52	-	-	-	-	-
6	Котельная п. Тучково, ул. Силикатная									
	-жилые дома, м²	37652,254	37652,254	37652,254	37652,254	37652,254	37652,254	37652,254	37652,254	37652,254
	-общественно-административные зда- ния, м³	17695,433	24324,533	24324,533	24324,533	24324,533	24324,533	24324,533	24324,533	24324,533
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79	383,79
7	Котельная п. Тучково, ул. Потапова									
	-жилые дома, м²	1555,8356	1555,8356	1555,8356	1555,8356	1555,8356	1555,8356	1555,8356	1555,8356	1555,8356
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Котельная п. Тучково, ОАО Бикор									
	-жилые дома, м²	37483,49	37483,49	37483,49	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м³	11781,19	11781,19	11781,19	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Котельная п. Тучково, Автотранспортный колледж									
	-жилые дома, м²	14335,913	14335,913	14335,913	14335,913	14335,913	14335,913	14335,913	14335,913	14335,913
	-общественно-административные зда- ния, м³	20937,101	20937,101	20937,101	20937,101	20937,101	20937,101	20937,101	20937,101	20937,101
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	6334,4733	6334,4733	6334,4733	6334,4733	6334,4733	6334,4733	6334,4733	6334,4733	6334,4733
10	Котельная п. Полушкино									
	-жилые дома, м²	7606,02	7606,02	7606,02	7606,02	7606,02	7606,02	7606,02	7606,02	7606,02
	-общественно-административные зда- ния, м³	22364,49	22364,49	22364,49	22364,49	22364,49	22364,49	22364,49	22364,49	22364,49

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	6280,2	6280,2	6280,2	6280,2	6280,2	6280,2	6280,2	6280,2	6280,2
11	Котельная п. Тучково ул. Луговая									
	-жилые дома, м²	10292,55	10292,55	10292,55	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Котельная п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный)									
	-жилые дома, м²	15456,27	15456,27	19064,67	31690,53	31690,53	31690,53	31690,53	31690,53	31690,53
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Котельная п. Колюбакино ул. Новая									
	-жилые дома, м²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м³	1733,6453	1733,6453	1733,6453	1733,6453	1733,6453	1733,6453	1733,6453	1733,6453	1733,6453
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская									
	-жилые дома, м²	42275,05	42275,05	42275,05	42275,05	42275,05	42275,05	42275,05	42275,05	42275,05
	-общественно-административные зда- ния, м³	21806,25	21806,25	21806,25	21806,25	21806,25	21806,25	21806,25	21806,25	21806,25
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	209,34	209,34	209,34	209,34	209,34	209,34	209,34	209,34	209,34
15	Котельная п. Колюбакино ул. Попова									
	-жилые дома, м²	453,57	453,57	453,57	453,57	453,57	453,57	453,57	453,57	453,57
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и соору- жения, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Котельная п. Колюбакино ул. Заводская ("Сосновая роща")									
	-жилые дома, м²	1860,8	1860,8	1860,8	1860,8	1860,8	1860,8	1860,8	1860,8	1860,8
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Котельная п. Колюбакино, детский санаторий "Дружба"									
	-жилые дома, м²	3454,11	3454,11	3454,11	3454,11	3454,11	3454,11	3454,11	3454,11	3454,11
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб"									
	-жилые дома, м²	2127,127	2127,127	2127,127	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м³	2581,86	2581,86	2581,86	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Котельная д. Поречье, д.28, стр.1									
	-жилые дома, м²	17119,36	17119,36	17119,36	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м³	1221,15	1221,15	1221,15	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Котельная д. Поречье, д.31									
	-жилые дома, м²	455,63756	455,63756	455,63756	455,63756	455,63756	455,63756	455,63756	455,63756	455,63756
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и соору- жения, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Котельная д. Барынино									
	-жилые дома, м ²	1639,83	1639,83	1639,83	1639,83	1639,83	1639,83	1639,83	1639,83	1639,83
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Котельная д. Орешки									
	-жилые дома, м ²	24527,67	24527,67	-	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	12434,796	12434,796	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Котельная д. Заовражье									
	-жилые дома, м ²	777,91778	777,91778	777,91778	777,91778	777,91778	777,91778	777,91778	777,91778	777,91778
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Котельная д. Коковино									
	-жилые дома, м ²	266,71467	266,71467	266,71467	266,71467	266,71467	266,71467	266,71467	266,71467	266,71467
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Котельная д. Нововолково									
	-жилые дома, м ²	19189,5	19189,5	31244,2	31244,2	31244,2	31244,2	31244,2	31244,2	31244,2
	-общественно-административные зда- ния, м ³	38797,68	38797,68	38797,68	48915,78	59033,88	59033,88	59033,88	59033,88	59033,88

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и соору- жения, м ³	1814,28	1814,28	1814,28	1814,28	1814,28	1814,28	1814,28	1814,28	1814,28
26	Котельная с. Покровское, ДОХБ									
	-жилые дома, м ²	8710,87	8710,87	8710,87	8710,87	8710,87	8710,87	8710,87	8710,87	8710,87
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Котельная ЖКХ с. Покровское									
	-жилые дома, м ²	12576,046	12576,046	12576,046	21880,046	21880,046	21880,046	21880,046	21880,046	21880,046
	-общественно-административные зда- ния, м ³	4183,7966	4183,7966	5683,7966	5683,7966	5683,7966	5683,7966	5683,7966	5683,7966	5683,7966
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Котельная д. Ивойлово									
	-жилые дома, м ²	4593,85	4593,85	-	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Котельная в.ч «Ольховка»									
	-жилые дома, м ²	8617,83	8617,83	8617,83	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Котельная д. Городище									
	-жилые дома, м ²	1186,26	1186,26	1186,26	1186,26	1186,26	1186,26	1186,26	1186,26	1186,26
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и соору- жения, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Котельная с. Никольское									
	-жилые дома, м²	13990,89	13990,89	13990,89	13990,89	13990,89	13990,89	13990,89	13990,89	13990,89
	-общественно-административные зда- ния, м³	2616,75	2616,75	2616,75	2616,75	2616,75	2616,75	2616,75	2616,75	2616,75
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Котельная п. Брикет									
	-жилые дома, м²	17852,05	17852,05	17852,05	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м³	6419,76	6419,76	6419,76	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Котельная д. Нестерово									
	-жилые дома, м²	41955,225	41955,225	41955,225	41955,225	41955,225	41955,225	41955,225	41955,225	41955,225
	-общественно-административные зда- ния, м³	12773,229	12773,229	14168,229	14168,229	14168,229	14168,229	14168,229	14168,229	14168,229
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Котельная д. Воробьево									
	-жилые дома, м²	10096,908	10096,908	10096,908	10096,908	10096,908	10096,908	10096,908	10096,908	10096,908
	-общественно-административные зда- ния, м³	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Котельная п. Горбово									
	-жилые дома, м²	6256,94	6256,94	6256,94	6256,94	6256,94	6256,94	6256,94	6256,94	6256,94
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Котельная д. Старая Руза									
	-жилые дома, м ²	11955,64	11955,64	11955,64	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	5303,28	5303,28	5303,28	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Котельная п. Новотеряево									
	-жилые дома, м ²	19782,63	19782,63	19782,63	19782,63	19782,63	19782,63	19782,63	19782,63	19782,63
	-общественно-административные зда- ния, м ³	53625,93	53625,93	53625,93	53625,93	53625,93	53625,93	53625,93	53625,93	53625,93
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	9385,41	9385,41	9385,41	9385,41	9385,41	9385,41	9385,41	9385,41	9385,41
38	Котельная д. Костино									
	-жилые дома, м ²	2558,6	2558,6	2558,6	2558,6	2558,6	2558,6	2558,6	2558,6	2558,6
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Котельная д. Ватулино									
	-жилые дома, м ²	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Котельная д. Комлево									
	-жилые дома, м ²	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178	577,88178
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и соору- жения, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Котельная д. Сытьково									
	-жилые дома, м ²	11001,98	11001,98	11001,98	11001,98	11001,98	11001,98	11001,98	11001,98	11001,98
	-общественно-административные зда- ния, м ³	12957,371	12957,371	12957,371	12957,371	12957,371	12957,371	12957,371	12957,371	12957,371
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	1116,48	1116,48	1116,48	1116,48	1116,48	1116,48	1116,48	1116,48	1116,48
42	Котельная п. Бебяная Гора									
	-жилые дома, м ²	21910,92	21910,92	21910,92	21910,92	21910,92	21910,92	21910,92	21910,92	21910,92
	-общественно-административные зда- ния, м ³	23899,65	23899,65	23899,65	23899,65	23899,65	23899,65	23899,65	23899,65	23899,65
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Котельная д. Ленъково									
	-жилые дома, м ²	162,82	162,82	162,82	162,82	162,82	162,82	162,82	162,82	162,82
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Котельная д. Филатово									
	-жилые дома, м ²	976,92	976,92	976,92	976,92	976,92	976,92	976,92	976,92	976,92
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Котельная д. Лужки									
	-жилые дома, м ²	2506,265	2506,265	-	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и соору- жения, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Котельная д. Лидино									
	-жилые дома, м ²	14438,557	14438,557	14438,557	14438,557	14438,557	14438,557	14438,557	14438,557	14438,557
	-общественно-административные зда- ния, м ³	19559,334	19559,334	19559,334	19559,334	19559,334	19559,334	19559,334	19559,334	19559,334
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Котельная д. Лихачево									
	-жилые дома, м ²	2779,57	2779,57	-	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Котельная д. Сумароково									
	-жилые дома, м ²	1132,762	1132,762	1132,762	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Котельная д. Дробылево									
	-жилые дома, м ²	288,94089	288,94089	288,94089	288,94089	288,94089	288,94089	288,94089	288,94089	288,94089
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская									
	-жилые дома, м ²	22003,96	22003,96	22003,96	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	10501,89	10501,89	10501,89	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54									
	-жилые дома, м ²	558,24	558,24	558,24	558,24	558,24	558,24	558,24	558,24	558,24
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1									
	-жилые дома, м ²	13869,421	13869,421	13869,421	13869,421	13869,421	13869,421	13869,421	13869,421	13869,421
	-общественно-административные зда- ния, м ³	17895,469	17895,469	17895,469	17895,469	17895,469	17895,469	17895,469	17895,469	17895,469
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	65278,957	65278,957	65278,957	65278,957	65278,957	65278,957	65278,957	65278,957	65278,957
53	Котельная п. Дорохово, ул. Школьная									
	-жилые дома, м ²	6667,8667	6667,8667	6667,8667	6667,8667	6667,8667	6667,8667	6667,8667	6667,8667	6667,8667
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Котельная д. Старониколаево									
	-жилые дома, м ²	558,24	558,24	558,24	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	7257,12	7257,12	7257,12	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Котельная п. Дорохово, ул. Пионерская									
	-жилые дома, м ²	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19	2477,19
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Котельная п. Дорохово,1-я Рабочая									
	-жилые дома, м ²	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15
	-общественно-административные зда- ния, м ³	2372,52	2372,52	2372,52	2372,52	2372,52	2372,52	2372,52	2372,52	2372,52
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Котельная п. Космодемьянский									
	-жилые дома, м ²	15723,76	15723,76	15723,76	15723,76	15723,76	15723,76	15723,76	15723,76	15723,76
	-общественно-административные зда- ния, м ³	18247,47	18247,47	18247,47	18247,47	18247,47	18247,47	18247,47	18247,47	18247,47
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Котельная д. Грибцово									
	-жилые дома, м ²	837,36	837,36	-	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	2302,74	2302,74	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	481,482	481,482	-	-	-	-	-	-	-
59	Котельная д. Колодкино									
	-жилые дома, м ²	1081,59	1081,59	-	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Котельная с. Богородское									
	-жилые дома, м ²	2372,52	2372,52	-	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	439,614	439,614	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Котельная "Дорохово-1"									
	-жилые дома, м ²	4977,64	4977,64	4977,64	4977,64	4977,64	4977,64	4977,64	4977,64	4977,64
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9
62	Котельная п. Дорохово, ул. Заводская д. 1									
	-жилые дома, м ²	2667,1467	2667,1467	2667,1467	2667,1467	2667,1467	2667,1467	2667,1467	2667,1467	2667,1467
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Котельная Туберкулезный санаторий									
	-жилые дома, м ²	53381,7	53381,7	53381,7	53381,7	53381,7	53381,7	53381,7	53381,7	53381,7
	-общественно-административные зда- ния, м ³	21108,45	21108,45	21108,45	21108,45	21108,45	21108,45	21108,45	21108,45	21108,45
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	7571,13	7571,13	7571,13	7571,13	7571,13	7571,13	7571,13	7571,13	7571,13
64	Котельная «Санаторий Дорохово»									
	-жилые дома, м ²	10292,55	10292,55	10292,55	10292,55	10292,55	10292,55	10292,55	10292,55	10292,55
	-общественно-административные зда- ния, м ³	135408,09	135408,09	135408,09	135408,09	135408,09	135408,09	135408,09	135408,09	135408,09
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	7326,9	7326,9	7326,9	7326,9	7326,9	7326,9	7326,9	7326,9	7326,9
65	Котельная ООО «ДТМ»									
	-жилые дома, м ²	9245,85	9245,85	9245,85	9245,85	9245,85	9245,85	9245,85	9245,85	9245,85
	-общественно-административные зда- ния, м ³	6384,87	6384,87	6384,87	6384,87	6384,87	6384,87	6384,87	6384,87	6384,87

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	7710,69	7710,69	7710,69	7710,69	7710,69	7710,69	7710,69	7710,69	7710,69
66	Котельная ДОО «Старая Руза»									
	-жилые дома, м ²	12915,115	12915,115	12915,115	12915,115	12915,115	12915,115	12915,115	12915,115	12915,115
	-общественно-административные зда- ния, м ³	30973,249	30973,249	30973,249	30973,249	30973,249	30973,249	30973,249	30973,249	30973,249
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	10219,281	10219,281	10219,281	10219,281	10219,281	10219,281	10219,281	10219,281	10219,281
67	БМК г. Руза, ул. Говорова, 1									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	13038,522	13038,522	13038,522	13038,522	13038,522	13038,522
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	9800,601	9800,601	9800,601	9800,601	9800,601	9800,601
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	29803,038	29803,038	29803,038	29803,038	29803,038	29803,038
68	БМК г. Руза, Мосавтодор									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	6024,34	6024,34	6024,34	6024,34	6024,34	6024,34
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	БМК п. Тучково, ул. Лебеденко									
	-жилые дома, м ²	-	-	7247,816	7247,816	7247,816	7247,816	7247,816	7247,816	7247,816
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	77288,328	77288,328	77288,328	77288,328	77288,328	77288,328	77288,328
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	3276,171	3276,171	3276,171	3276,171	3276,171	3276,171	3276,171
70	БМК п. Тучково, Восточный мкр									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	-	111982,94	111982,94	111982,94	111982,94	111982,94
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	36006,48	36006,48	36006,48	36006,48	36006,48

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	976,92	976,92	976,92	976,92	976,92
71	БМК п. Тучково, Западный мкр мкр мкр									
	-жилые дома, м²	-	-	-	-	95798,636	95798,636	95798,636	95798,636	95798,636
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	16816,98	16816,98	16816,98	16816,98	16816,98
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	1395,6	1395,6	1395,6	1395,6	1395,6
72	БМК п. Тучково ул. Луговая									
	-жилые дома, м²	-	-	-	10292,55	10292,55	10292,55	10292,55	10292,55	10292,55
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	БМК п. Колюбакино, ул. Майора Алексева "клуб"									
	-жилые дома, м²	-	-	-	1335,124	1335,124	1335,124	1335,124	1335,124	1335,124
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	3482,022	3482,022	3482,022	3482,022	3482,022	3482,022
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	БМК д. Поречье, д.28, стр.1									
	-жилые дома, м²	-	-	-	13735,03	13735,03	13735,03	13735,03	13735,03	13735,03
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	-	1112,991	1112,991	1112,991	1112,991	1112,991	1112,991
	-производственные здания и сооруже- ния, м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	БМК д. Орешки									
	-жилые дома, м²	-	-	12548,77	12548,77	12548,77	12548,77	12548,77	12548,77	12548,77
	-общественно-административные зда- ния, м³	-	-	12371,994	12371,994	12371,994	12371,994	12371,994	12371,994	12371,994

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	БМК д. Ивойлово									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	2480,679	2480,679	2480,679	2480,679	2480,679	2480,679
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	БМК "Ольховка"									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	8075,872	8075,872	8075,872	8075,872	8075,872	8075,872
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	БМК п. Брикет									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	16730,918	16730,918	16730,918	16730,918	16730,918	16730,918
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	4232,157	4232,157	4232,157	4232,157	4232,157	4232,157
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	БМК д. Старая Руза									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	12147,302	12147,302	12147,302	12147,302	12147,302	12147,302
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	2470,212	2470,212	2470,212	2470,212	2470,212	2470,212
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	БМК д. Лужки									
	-жилые дома, м ²	-	-	2727,235	2727,235	2727,235	2727,235	2727,235	2727,235	2727,235
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	БМК д. Лихачево									
	-жилые дома, м ²	-	-	2727,235	2727,235	2727,235	2727,235	2727,235	2727,235	2727,235
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	БМК д. Сумароково									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	1071,123	1650,297	2220,167	2220,167	2220,167	2220,167
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	БМК п. Дорохово, ул. Стеклозаводская									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	18731,278	18731,278	18731,278	18731,278	18731,278	18731,278
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	9270,273	9270,273	9270,273	9270,273	9270,273	9270,273
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	БМК д. Старониколаево									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	8185,194	8185,194	8185,194	8185,194	8185,194	8185,194
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	БМК д. Грибцово									
	-жилые дома, м ²	-	-	801,307	801,307	801,307	801,307	801,307	801,307	801,307
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	2581,86	2581,86	2581,86	2581,86	2581,86	2581,86	2581,86

№ п/п	Наименование котельной	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2029 гг.	2030 - 2034 гг.
	-производственные здания и соору- жения, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	БМК д. Колодкино									
	-жилые дома, м ²	-	-	1061,819	1061,819	1061,819	1061,819	1061,819	1061,819	1061,819
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	БМК с. Богородское									
	-жилые дома, м ²	-	-	-	1489,803	1489,803	1489,803	1489,803	1489,803	1489,803
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	439,614	439,614	439,614	439,614	439,614	439,614
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	БМК п. Тучково, ул. Восточная, ул. Заводская (вместо кот. ОАО Бикор)									
	-жилые дома, м ²	-	-	37483,49	37483,49	37483,49	37483,49	37483,49	37483,49	37483,49
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	11781,19	11781,19	11781,19	11781,19	11781,19	11781,19	11781,19
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БМК Северное сияние										
89	-жилые дома, м ²	-	26053	26053	26053	26053	26053	26053	26053	26053
	-общественно-административные зда- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-производственные здания и сооруже- ния, м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода

Требования энергетической эффективности определяются ФЗ №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и Приказом Министерства регионального развития РФ «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Требования энергетической эффективности определяются нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, уменьшенным по отношению к показателю годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, соответствующего базовому уровню требований энергетической эффективности:

- на 15 % по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу требований энергетической эффективности;
- на 30 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года;
- на 40 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.

Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных и многоквартирных домов представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных и многоквартирных домов $q_h^{y\text{ req}}$, Вт·ч/(м²·°C·сут)

Отапливаемая площадь домов, м ²	С числом этажей			
	1	2	3	4
60 и менее	42,0	-	-	-
100	34,7	37,5	-	-
150	30,6	33,3	36,1	-
250	27,8	29,2	30,6	-
400	-	25,0	26,4-31,0	32,3
600	-	23,2-30,0	22,6-28,5	28,7
1000	-	22,0-28,7	21,0-27,0	26,4
1500 и более	-	-	25,9	25,2

Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые или проходящие капитальный ремонт многоквартирные дома выше 4-х этажей должны соответствовать нормируе-

мым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствующих периодах на период до 2020 года согласно таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных зданий, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, кВт·ч/(м²·год)

№	Наименование удельного показателя	Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут.	Базовое значение		Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу требований энергетической эффективности		Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2016		Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2020	
			5 эт.	12 эт. и выше	5 эт.	12 эт. и выше	5 эт.	12 эт. и выше	5 эт.	12 эт. и выше
1	Удельное энергопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых многоквартирных зданиях высотой 5-12 этажей	2000	168	158	142	135	117	112	100	95
		4000	216	196	182	168	150	140	128	118
		6000	264	234	222	201	183	168	156	141
		8000	312	272	262	134	216	196	184	164
		10000	360	310	302	267	249	224	212	187
		12000	408	348	342	300	282	252	240	210
2	В том числе, удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в жилых многоквартирных зданиях высотой 5-12 этажей	2000	48	38	40	33	33	28	28	23
		4000	96	76	80	66	66	56	56	46
		6000	144	114	120	99	99	84	84	69
		8000	192	152	160	132	132	112	112	92
		10000	240	190	200	165	165	140	140	115
		12000	288	228	240	198	198	168	168	138

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих и перспективных источников теплоснабжения Рузского городского округа представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих и перспективных источников теплоснабжения Рузского городского округа

№ п/п	Наименование котель- ной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
1	г. Руза, "Промзона"	24,938	2,546	13,255	40,739	24,938	2,546	13,255	40,739	24,938	2,546	13,255	40,739	24,938	2,546	13,255	40,739
	Жилые здания	21,432	1,057	12,845	35,334	21,432	1,057	12,845	35,334	21,432	1,057	12,845	35,334	21,432	1,057	12,845	35,334
	Общественные и адми- нистративные здания	3,324	1,183	0,411	4,917	3,324	1,183	0,411	4,917	3,324	1,183	0,411	4,917	3,324	1,183	0,411	4,917
	Промышленные здания	0,182	0,306	-	0,488	0,182	0,306	-	0,488	0,182	0,306	-	0,488	0,182	0,306	-	0,488
2	г. Руза, ул. Социали- стическая, 20	6,387	-	0,481	6,868	6,646	-	0,562	7,208	6,646	-	0,562	7,208	6,646	-	0,562	7,208
	Жилые здания	5,812	-	0,445	6,257	6,072	-	0,526	6,597	6,072	-	0,526	6,597	6,072	-	0,526	6,597
	Общественные и адми- нистративные здания	0,575	-	0,036	0,611	0,575	-	0,036	0,611	0,575	-	0,036	0,611	0,575	-	0,036	0,611
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	г. Руза, ул. Говорова,1	1,622	-	0,432	2,054	1,622	-	0,432	2,054	1,622	-	0,432	2,054	-	-	-	-
	Жилые здания	1,103	-	0,430	1,533	1,103	-	0,430	1,533	1,103	-	0,430	1,533	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	0,076	-	-	0,076	0,076	-	-	0,076	0,076	-	-	0,076	-	-	-	-
	Промышленные здания	0,443	-	0,002	0,445	0,443	-	0,002	0,445	0,443	-	0,002	0,445	-	-	-	-
4	г. Руза, Волоколам- ское шоссе	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	п. Тучково, ул. Парти- зан 47	21,950	-	13,440	35,391	21,950	-	13,440	35,391	19,448	-	5,305	24,753	19,448	-	5,305	24,753
	Жилые здания	18,585	-	12,674	31,259	18,585	-	12,674	31,259	17,866	-	5,162	23,028	17,866	-	5,162	23,028
	Общественные и адми- нистративные здания	3,203	-	0,733	3,936	3,203	-	0,733	3,936	1,514	-	0,143	1,657	1,514	-	0,143	1,657
	Промышленные здания	0,162	-	0,034	0,196	0,162	-	0,034	0,196	0,068	-	-	0,068	0,068	-	-	0,068
6	п. Тучково, ул. Сили- катная	3,756	-	1,687	5,442	3,946	0,520	1,797	6,262	3,946	0,520	1,797	6,262	3,946	0,520	1,903	6,368
	Жилые здания	3,238	-	1,563	4,800	3,238	-	1,563	4,800	3,238	-	1,563	4,800	3,238	-	1,563	4,800
	Общественные и адми- нистративные здания	0,507	-	0,117	0,624	0,697	0,520	0,227	1,444	0,697	0,520	0,227	1,444	0,697	0,520	0,333	1,550
	Промышленные здания	0,011	-	0,007	0,018	0,011	-	0,007	0,018	0,011	-	0,007	0,018	0,011	-	0,007	0,018
7	п. Тучково, ул. Пота- пова	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134
	Жилые здания	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	п. Тучково, ОАО Би- кор	3,03	-	1,345	4,375	3,03	-	1,345	4,375	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	2,551	-	1,313	3,864	2,551	-	1,313	3,864	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	0,479	-	0,032	0,511	0,479	-	0,032	0,511	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	п. Тучково, Авто- транспортный кол- ледж	2,014	-	1,478	3,492	2,014	-	1,478	3,492	2,014	-	1,478	3,492	2,014	-	1,478	3,492

№ п/п	Наименование котель- ной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
	Жилые здания	1,233	-	1,034	2,267	1,233	-	1,034	2,267	1,233	-	1,034	2,267	1,233	-	1,034	2,267
	Общественные и адми- нистративные здания	0,600	-	0,444	1,044	0,600	-	0,444	1,044	0,600	-	0,444	1,044	0,600	-	0,444	1,044
	Промышленные здания	0,182	-	-	0,182	0,182	-	-	0,182	0,182	-	-	0,182	0,182	-	-	0,182
	п. Полушкино	1,475	0,595	0,262	2,332	1,475	0,595	0,262	2,332	1,475	0,595	0,262	2,332	1,475	0,595	0,262	2,332
	Жилые здания	0,654	-	0,153	0,807	0,654	-	0,153	0,807	0,654	-	0,153	0,807	0,654	-	0,153	0,807
10	Общественные и адми- нистративные здания	0,641	0,595	0,087	1,323	0,641	0,595	0,087	1,323	0,641	0,595	0,087	1,323	0,641	0,595	0,087	1,323
	Промышленные здания	0,180	-	0,022	0,202	0,180	-	0,022	0,202	0,180	-	0,022	0,202	0,180	-	0,022	0,202
	п. Тучково ул. Луго- вая	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	-	-	-	-
	Жилые здания	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	-	-	-	-
11	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п.Тучково, Восточный мкр. (Дружный)	1,329	-	1,087	2,416	1,329	-	1,087	2,416	1,531	-	1,247	2,778	2,243	-	1,807	4,050
	Жилые здания	1,329	-	1,087	2,416	1,329	-	1,087	2,416	1,531	-	1,247	2,778	2,243	-	1,807	4,050
12	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Колюбакино ул. Но- вая	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Общественные и адми- нистративные здания	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Колюбакино ул. 2- ая Заводская	4,266	-	0,521	4,787	4,266	-	0,521	4,787	4,266	-	0,521	4,787	4,266	-	0,521	4,787
	Жилые здания	3,635	-	0,521	4,156	3,635	-	0,521	4,156	3,635	-	0,521	4,156	3,635	-	0,521	4,156
14	Общественные и адми- нистративные здания	0,625	-	-	0,625	0,625	-	-	0,625	0,625	-	-	0,625	0,625	-	-	0,625
	Промышленные здания	0,006	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006
	п. Колюбакино ул. По- пова	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039
	Жилые здания	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039
15	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Колюбакино ул. За- водская ("Сосновая роща")	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160
	Жилые здания	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160
16	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Колюбакино, дет- ский санаторий "Дружба"	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297
	Жилые здания	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297
17																	

№ п/п	Наименование котель- ной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	п. Колюбакино, ул. Майора Алексева "клуб"	0,257	-	-	0,257	0,257	-	-	0,257	0,257	-	-	0,257	-	-	-	-
	Жилые здания	0,183	-	-	0,183	0,183	-	-	0,183	0,183	-	-	0,183	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	0,074	-	-	0,074	0,074	-	-	0,074	0,074	-	-	0,074	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	д. Поречье, д.28, стр.1	1,507	-	0,256	1,763	1,507	-	0,256	1,763	1,507	-	0,256	1,763	-	-	-	-
	Жилые здания	1,472	-	0,253	1,725	1,472	-	0,253	1,725	1,472	-	0,253	1,725	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	0,035	-	0,002	0,037	0,035	-	0,002	0,037	0,035	-	0,002	0,037	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	д. Поречье, д.31	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039
	Жилые здания	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	д. Барынино	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141
	Жилые здания	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	д. Орешки	2,465	-	0,838	3,303	2,465	-	0,838	3,303	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	2,109	-	0,719	2,828	2,109	-	0,719	2,828	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	0,356	-	0,119	0,475	0,356	-	0,119	0,475	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	д. Заовражье	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067
	Жилые здания	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	д. Коковино	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023
	Жилые здания	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	д. Нововолково	2,814	-	0,999	3,813	2,814	-	0,999	3,813	3,301	-	1,175	4,476	3,591	-	1,175	4,766
	Жилые здания	1,650	-	0,533	2,183	1,650	-	0,533	2,183	2,137	-	0,709	2,846	2,137	-	0,709	2,846
	Общественные и адми- нистративные здания	1,112	-	0,466	1,578	1,112	-	0,466	1,578	1,112	-	0,466	1,578	1,402	-	0,466	1,868
	Промышленные здания	0,052	-	-	0,052	0,052	-	-	0,052	0,052	-	-	0,052	0,052	-	-	0,052
26	с. Покровское, ДОХБ	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968

№ п/п	Наименование котель- ной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
	Жилые здания	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	0,02	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ЖКХ с. Покровское	1,201	-	0,401	1,602	1,201	-	0,401	1,602	1,271	-	0,403	1,674	2,071	-	0,403	2,474
	Жилые здания	1,081	-	0,335	1,416	1,081	-	0,335	1,416	1,081	-	0,335	1,416	1,881	-	0,335	2,216
	Общественные и адми- нистративные здания	0,120	-	0,066	0,186	0,120	-	0,066	0,186	0,190	-	0,068	0,258	0,190	-	0,068	0,258
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	д. Ивойлово	0,395	-	-	0,395	0,395	-	-	0,395	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	0,395	-	-	0,395	0,395	-	-	0,395	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	в.ч «Ольховка»	0,741	-	-	0,741	0,741	-	-	0,741	0,741	-	-	0,741	-	-	-	-
	Жилые здания	0,741	-	-	0,741	0,741	-	-	0,741	0,741	-	-	0,741	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	д. Городище	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102
	Жилые здания	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	с. Никольское	1,278	-	0,256	1,534	1,278	-	0,256	1,534	1,278	-	0,256	1,534	1,278	-	0,256	1,534
	Жилые здания	1,203	-	0,237	1,440	1,203	-	0,237	1,440	1,203	-	0,237	1,440	1,203	-	0,237	1,440
	Общественные и адми- нистративные здания	0,075	-	0,019	0,094	0,075	-	0,019	0,094	0,075	-	0,019	0,094	0,075	-	0,019	0,094
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	п. Брикет	1,719	-	-	1,719	1,719	-	-	1,719	1,719	-	-	1,719	-	-	-	-
	Жилые здания	1,535	-	-	1,535	1,535	-	-	1,535	1,535	-	-	1,535	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	0,184	-	-	0,184	0,184	-	-	0,184	0,184	-	-	0,184	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	д. Нестерово	3,974	-	0,898	4,872	3,974	-	0,898	4,872	4,034	0,002	0,898	4,934	4,034	0,002	0,898	4,934
	Жилые здания	3,608	-	0,898	4,506	3,608	-	0,898	4,506	3,608	-	0,898	4,506	3,608	-	0,898	4,506
	Общественные и адми- нистративные здания	0,366	-	-	0,366	0,366	-	-	0,366	0,426	0,002	-	0,428	0,426	0,002	-	0,428
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	д. Воробьево	0,939	-	0,249	1,188	0,939	-	0,249	1,188	0,939	-	0,249	1,188	0,939	-	0,249	1,188
	Жилые здания	0,868	-	0,185	1,053	0,868	-	0,185	1,053	0,868	-	0,185	1,053	0,868	-	0,185	1,053
	Общественные и адми- нистративные здания	0,071	-	0,064	0,135	0,071	-	0,064	0,135	0,071	-	0,064	0,135	0,071	-	0,064	0,135
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	п. Горбово	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690

№ п/п	Наименование котель- ной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
	Жилые здания	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Старая Руза	1,180	-	-	1,180	1,180	-	-	1,180	1,180	-	-	1,180	-	-	-	-
	Жилые здания	1,028	-	-	1,028	1,028	-	-	1,028	1,028	-	-	1,028	-	-	-	-
36	Общественные и адми- нистративные здания	0,152	-	-	0,152	0,152	-	-	0,152	0,152	-	-	0,152	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Новотеряево	3,507	0,547	2,015	6,069	3,507	0,547	2,015	6,069	3,507	0,547	2,015	6,069	3,507	0,547	2,015	6,069
	Жилые здания	1,701	-	1,050	2,751	1,701	-	1,050	2,751	1,701	-	1,050	2,751	1,701	-	1,050	2,751
37	Общественные и адми- нистративные здания	1,537	0,546	0,904	2,987	1,537	0,546	0,904	2,987	1,537	0,546	0,904	2,987	1,537	0,546	0,904	2,987
	Промышленные здания	0,269	0,001	0,061	0,332	0,269	0,001	0,061	0,332	0,269	0,001	0,061	0,332	0,269	0,001	0,061	0,332
	д. Костино	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220
	Жилые здания	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220
38	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Ватулино	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Жилые здания	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
39	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Комлево	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Жилые здания	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
40	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Сытьково	1,349	-	0,600	1,949	1,349	-	0,600	1,949	1,349	-	0,600	1,949	1,349	-	0,600	1,949
	Жилые здания	0,946	-	0,467	1,413	0,946	-	0,467	1,413	0,946	-	0,467	1,413	0,946	-	0,467	1,413
41	Общественные и адми- нистративные здания	0,371	-	0,133	0,504	0,371	-	0,133	0,504	0,371	-	0,133	0,504	0,371	-	0,133	0,504
	Промышленные здания	0,032	-	-	0,032	0,032	-	-	0,032	0,032	-	-	0,032	0,032	-	-	0,032
	п. Беляная Гора	2,569	-	0,541	3,110	2,569	-	0,541	3,110	2,569	-	0,541	3,110	2,569	-	0,541	3,110
	Жилые здания	1,884	-	0,517	2,401	1,884	-	0,517	2,401	1,884	-	0,517	2,401	1,884	-	0,517	2,401
42	Общественные и адми- нистративные здания	0,685	-	0,024	0,709	0,685	-	0,024	0,709	0,685	-	0,024	0,709	0,685	-	0,024	0,709
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Леньково	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014
	Жилые здания	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014
43	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Филатово	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084

№ п/п	Наименование котель- ной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
	Жилые здания	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Лужки	0,216	-	-	0,216	0,216	-	-	0,216	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	0,216	-	-	0,216	0,216	-	-	0,216	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Лидино	1,802	-	0,436	2,238	1,802	-	0,436	2,238	1,802	-	0,436	2,238	1,802	-	0,436	2,238
	Жилые здания	1,241	-	0,391	1,632	1,241	-	0,391	1,632	1,241	-	0,391	1,632	1,241	-	0,391	1,632
46	Общественные и адми- нистративные здания	0,561	-	0,045	0,605	0,561	-	0,045	0,605	0,561	-	0,045	0,605	0,561	-	0,045	0,605
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Лихачево	0,239	-	-	0,239	0,239	-	-	0,239	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	0,239	-	-	0,239	0,239	-	-	0,239	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Сумароково	0,097	-	-	0,097	0,097	-	-	0,097	0,097	-	-	0,097	-	-	-	-
	Жилые здания	0,097	-	-	0,097	0,097	-	-	0,097	0,097	-	-	0,097	-	-	-	-
48	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Дробылево	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025
	Жилые здания	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025
49	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Дорохово, ул.Стек- лозаводская	2,193	-	0,226	2,419	2,193	-	0,226	2,419	2,193	-	0,226	2,419	-	-	-	-
	Жилые здания	1,892	-	0,224	2,116	1,892	-	0,224	2,116	1,892	-	0,224	2,116	-	-	-	-
50	Общественные и адми- нистративные здания	0,301	-	0,002	0,303	0,301	-	0,002	0,303	0,301	-	0,002	0,303	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Дорохово, ул. Мос- ковская, д.54	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048
	Жилые здания	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048
51	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Дорохово, ул. Мос- ковская, д.8, стр.1	3,576	-	-	3,576	3,576	-	-	3,576	3,576	-	-	3,576	3,576	-	-	3,576
	Жилые здания	1,193	-	-	1,193	1,193	-	-	1,193	1,193	-	-	1,193	1,193	-	-	1,193
52	Общественные и адми- нистративные здания	0,513	-	-	0,513	0,513	-	-	0,513	0,513	-	-	0,513	0,513	-	-	0,513
	Промышленные здания	1,871	-	-	1,871	1,871	-	-	1,871	1,871	-	-	1,871	1,871	-	-	1,871

№ п/п	Наименование котель- ной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
53	п. Дорохово, ул. Школьная	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573
	Жилые здания	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	д. Старониколаево	0,256	-	-	0,256	0,256	-	-	0,256	0,256	-	-	0,256	-	-	-	-
	Жилые здания	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	0,208	-	-	0,208	0,208	-	-	0,208	0,208	-	-	0,208	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	п. Дорохово, ул. Пио- нерская	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213
	Жилые здания	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	п. Дорохово, 1-я Рабо- чая	0,073	-	-	0,073	0,073	-	-	0,073	0,073	-	-	0,073	0,073	-	-	0,073
	Жилые здания	0,005	-	-	0,005	0,005	-	-	0,005	0,005	-	-	0,005	0,005	-	-	0,005
	Общественные и адми- нистративные здания	0,068	-	-	0,068	0,068	-	-	0,068	0,068	-	-	0,068	0,068	-	-	0,068
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	п. Космодемьянский	1,875	-	1,427	3,302	1,875	-	1,427	3,302	1,875	-	1,427	3,302	1,875	-	1,427	3,302
	Жилые здания	1,352	-	1,356	2,708	1,352	-	1,356	2,708	1,352	-	1,356	2,708	1,352	-	1,356	2,708
	Общественные и адми- нистративные здания	0,523	-	0,071	0,594	0,523	-	0,071	0,594	0,523	-	0,071	0,594	0,523	-	0,071	0,594
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	д. Грибцово	0,152	-	-	0,152	0,152	-	-	0,152	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	0,072	-	-	0,072	0,072	-	-	0,072	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	0,066	-	-	0,066	0,066	-	-	0,066	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	-	-	-	-	-	-	-	-
59	д. Колодкино	0,093	-	-	0,093	0,093	-	-	0,093	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	0,093	-	-	0,093	0,093	-	-	0,093	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	с. Богородское	0,217	-	-	0,217	0,217	-	-	0,217	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	0,204	-	-	0,204	0,204	-	-	0,204	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	0,013	-	-	0,013	0,013	-	-	0,013	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	"Дорохово-1"	0,438	-	-	0,438	0,438	-	-	0,438	0,438	-	-	0,438	0,438	-	-	0,438
	Жилые здания	0,428	-	-	0,428	0,428	-	-	0,428	0,428	-	-	0,428	0,428	-	-	0,428
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котель- ной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
		Промышленные здания	0,010	-	-	0,010	-	-	0,010	0,010	-	-	0,010	0,010	-	-	0,010
62	п. Дорохово, ул. За- водская д. 1	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294
	Жилые здания	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Туберкулезный сана- торий	5,412	0,467	4,065	9,944	5,412	0,467	4,065	9,944	5,412	0,467	4,065	9,944	5,412	0,467	4,065	9,944
	Жилые здания	4,590	-	2,994	7,584	4,590	-	2,994	7,584	4,590	-	2,994	7,584	4,590	-	2,994	7,584
	Общественные и адми- нистративные здания	0,605	0,467	0,282	1,354	0,605	0,467	0,282	1,354	0,605	0,467	0,282	1,354	0,605	0,467	0,282	1,354
	Промышленные здания	0,217	-	0,789	1,006	0,217	-	0,789	1,006	0,217	-	0,789	1,006	0,217	-	0,789	1,006
64	«Санаторий Доро- хово»	4,976	0,078	2,181	7,235	4,976	0,078	2,181	7,235	4,976	0,078	2,181	7,235	4,976	0,078	2,181	7,235
	Жилые здания	0,885	-	0,616	1,501	0,885	-	0,616	1,501	0,885	-	0,616	1,501	0,885	-	0,616	1,501
	Общественные и адми- нистративные здания	3,881	0,078	1,565	5,524	3,881	0,078	1,565	5,524	3,881	0,078	1,565	5,524	3,881	0,078	1,565	5,524
	Промышленные здания	0,210	-	-	0,210	0,210	-	-	0,210	0,210	-	-	0,210	0,210	-	-	0,210
65	ООО «ДТМ»	1,199	0,130	0,364	1,693	1,199	0,130	0,364	1,693	1,199	0,130	0,364	1,693	1,199	0,130	0,364	1,693
	Жилые здания	0,795	-	0,070	0,865	0,795	-	0,070	0,865	0,795	-	0,070	0,865	0,795	-	0,070	0,865
	Общественные и адми- нистративные здания	0,183	0,045	0,248	0,476	0,183	0,045	0,248	0,476	0,183	0,045	0,248	0,476	0,183	0,045	0,248	0,476
	Промышленные здания	0,221	0,085	0,046	0,352	0,221	0,085	0,046	0,352	0,221	0,085	0,046	0,352	0,221	0,085	0,046	0,352
66	ДОЦ «Старая Руза»	2,291	1,201	0,924	4,416	2,291	1,201	0,924	4,416	2,291	1,201	0,924	4,416	2,291	1,201	0,924	4,416
	Жилые здания	1,111	-	0,348	1,459	1,111	-	0,348	1,459	1,111	-	0,348	1,459	1,111	-	0,348	1,459
	Общественные и адми- нистративные здания	0,888	1,114	0,423	2,425	0,888	1,114	0,423	2,425	0,888	1,114	0,423	2,425	0,888	1,114	0,423	2,425
	Промышленные здания	0,293	0,087	0,152	0,533	0,293	0,087	0,152	0,533	0,293	0,087	0,152	0,533	0,293	0,087	0,152	0,533
67	БМК г. Руза, ул. Гово- рова,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,256	-	0,429	2,685
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,121	-	0,424	1,545
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,281	-	-	0,281
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,854	-	0,005	0,859
68	БМК г. Руза, Мосав- тодор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,518	-	0,194	0,712
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,518	-	0,194	0,712
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	БМК п. Тучково, ул. Лебедеенко	-	-	-	-	-	-	-	-	2,932	0,444	2,845	6,221	2,932	0,444	2,845	6,221
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,623	-	0,149	0,772	0,623	-	0,149	0,772
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	2,215	0,444	2,666	5,325	2,215	0,444	2,666	5,325
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,094	-	0,031	0,125	0,094	-	0,031	0,125
70	БМК п. Тучково, Во- сточный мкр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котель- ной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиля- ция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	БМК п. Тучково, За- падный мкр мкр мкр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	БМК п. Тучково ул. Луговая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,885	-	0,551	1,436
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,885	-	0,551	1,436
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	БМК п. Колюба- кино, ул. Майора Алексеева "клуб"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,215	-	-	0,215
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,115	-	-	0,115
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	0,100
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	БМК д. Поречье, д.28, стр.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,213	-	0,503	1,715
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,181	-	0,498	1,679
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,032	-	0,005	0,037
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	БМК д. Орешки	-	-	-	-	-	-	-	-	1,434	-	1,024	2,457	1,434	-	1,024	2,457
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	1,079	-	0,878	1,957	1,079	-	0,878	1,957
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,355	-	0,145	0,500	0,355	-	0,145	0,500
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	БМК д. Ивойлово	-	-	-	-	-	-	-	-	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	БМК "Ольховка"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,694	-	-	0,694
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,694	-	-	0,694
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	БМК п. Брикет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560	-	-	1,560
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,439	-	-	1,439
	Общественные и адми- нистративные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,121	-	-	0,121

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	БМК д. Старая Руза	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115	-	-	1,115
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,044	-	-	1,044
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,071	-	-	0,071
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	БМК д. Лужки	-	-	-	-	-	-	-	-	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	БМК д. Лихачево	-	-	-	-	-	-	-	-	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	БМК д. Сумароково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,092	-	-	0,092
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,092	-	-	0,092
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	БМК п. Дорохово, ул. Стеклозаводская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,876	-	0,842	2,718
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,611	-	0,828	2,439
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,266	-	0,014	0,280
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	БМК д. Старониколоево	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,235	-	-	0,235
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,235	-	-	0,235
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	БМК д. Грибцово	-	-	-	-	-	-	-	-	0,143	-	-	0,143	0,143	-	-	0,143
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,069	-	-	0,069	0,069	-	-	0,069
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,074	-	-	0,074	0,074	-	-	0,074
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	БМК д. Колодкино	-	-	-	-	-	-	-	-	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	БМК с. Богородское	-	-	-	-	-	-	-	-	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,128	-	-	0,128	0,128	-	-	0,128

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2018 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.			
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,013	-	-	0,013	0,013	-	-	0,013
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	БМК п. Тучково, ул. Восточная, ул. Заводская (вместо кот. ОАО Бикор)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,702	-	1,459	5,161	3,702	-	1,459	5,161
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03	-	1,345	4,375	3,03	-	1,345	4,375
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	2,551	-	1,313	3,864	2,551	-	1,313	3,864
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	0,479	-	0,032	0,511	0,479	-	0,032	0,511
89	БМК «Северное сияние»	-	-	-	-	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227
	Жилые здания	-	-	-	-	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.11 - Объемы потребления тепловой энергии и прироста объемов потребления тепловой энергии потребителями, подключенными к тепловым сетям существующих и перспективных источников теплоснабжения Рузского городского округа (продолжение)

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
1	г. Руза, "Пром-зона"	24,938	2,546	13,255	40,739	24,938	2,546	13,255	40,739	24,938	2,546	13,255	40,739	24,938	2,546	13,255	40,739	24,938	2,546	13,255	40,739
	Жилые здания	21,432	1,057	12,845	35,334	21,432	1,057	12,845	35,334	21,432	1,057	12,845	35,334	21,432	1,057	12,845	35,334	21,432	1,057	12,845	35,334
	Общественные и административные здания	3,324	1,183	0,411	4,917	3,324	1,183	0,411	4,917	3,324	1,183	0,411	4,917	3,324	1,183	0,411	4,917	3,324	1,183	0,411	4,917
	Промышленные здания	0,182	0,306	-	0,488	0,182	0,306	-	0,488	0,182	0,306	-	0,488	0,182	0,306	-	0,488	0,182	0,306	-	0,488
2	г. Руза, ул. Социалистическая, 20	6,646	-	0,562	7,208	6,646	-	0,562	7,208	6,646	-	0,562	7,208	6,646	-	0,562	7,208	6,646	-	0,562	7,208
	Жилые здания	6,072	-	0,526	6,597	6,072	-	0,526	6,597	6,072	-	0,526	6,597	6,072	-	0,526	6,597	6,072	-	0,526	6,597
	Общественные и административные здания	0,575	-	0,036	0,611	0,575	-	0,036	0,611	0,575	-	0,036	0,611	0,575	-	0,036	0,611	0,575	-	0,036	0,611
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	г. Руза, ул. Говорова,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	г. Руза, Волоколамское шоссе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Тучково, ул. Партизан 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Тучково, ул. Силикатная	3,946	0,520	1,903	6,368	3,946	0,520	1,903	6,368	3,946	0,520	1,903	6,368	3,946	0,520	1,903	6,368	3,946	0,520	1,903	6,368
	Жилые здания	3,238	-	1,563	4,800	3,238	-	1,563	4,800	3,238	-	1,563	4,800	3,238	-	1,563	4,800	3,238	-	1,563	4,800
7	Общественные и административные здания	0,697	0,520	0,333	1,550	0,697	0,520	0,333	1,550	0,697	0,520	0,333	1,550	0,697	0,520	0,333	1,550	0,697	0,520	0,333	1,550
	Промышленные здания	0,011	-	0,007	0,018	0,011	-	0,007	0,018	0,011	-	0,007	0,018	0,011	-	0,007	0,018	0,011	-	0,007	0,018
	п. Тучково, ул. Поганова	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134
	Жилые здания	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134	0,134	-	-	0,134
8	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Тучково, ОАО Бикор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	п. Тучково, Автотранспортный колледж	2,014	-	1,478	3,492	2,014	-	1,478	3,492	2,014	-	1,478	3,492	2,014	-	1,478	3,492	2,014	-	1,478	3,492
	Жилые здания	1,233	-	1,034	2,267	1,233	-	1,034	2,267	1,233	-	1,034	2,267	1,233	-	1,034	2,267	1,233	-	1,034	2,267
10	Общественные и административные здания	0,600	-	0,444	1,044	0,600	-	0,444	1,044	0,600	-	0,444	1,044	0,600	-	0,444	1,044	0,600	-	0,444	1,044
	Промышленные здания	0,182	-	-	0,182	0,182	-	-	0,182	0,182	-	-	0,182	0,182	-	-	0,182	0,182	-	-	0,182
	п. Полужкино	1,475	0,595	0,262	2,332	1,475	0,595	0,262	2,332	1,475	0,595	0,262	2,332	1,475	0,595	0,262	2,332	1,475	0,595	0,262	2,332
	Жилые здания	0,654	-	0,153	0,807	0,654	-	0,153	0,807	0,654	-	0,153	0,807	0,654	-	0,153	0,807	0,654	-	0,153	0,807
11	Общественные и административные здания	0,641	0,595	0,087	1,323	0,641	0,595	0,087	1,323	0,641	0,595	0,087	1,323	0,641	0,595	0,087	1,323	0,641	0,595	0,087	1,323
	Промышленные здания	0,180	-	0,022	0,202	0,180	-	0,022	0,202	0,180	-	0,022	0,202	0,180	-	0,022	0,202	0,180	-	0,022	0,202
11	п. Тучково ул. Луговая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административ-ные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	п.Тучково, Во-сточный мкр. (Дружный)	2,243	-	1,807	4,050	2,243	-	1,807	4,050	2,243	-	1,807	4,050	2,243	-	1,807	4,050	2,243	-	1,807	4,050
	Жилые здания	2,243	-	1,807	4,050	2,243	-	1,807	4,050	2,243	-	1,807	4,050	2,243	-	1,807	4,050	2,243	-	1,807	4,050
	Общественные и административ-ные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	п. Колюбакино ул. Новая	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административ-ные здания	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	п. Колюбакино ул. 2-ая Завод-ская	4,266	-	0,521	4,787	4,266	-	0,521	4,787	4,266	-	0,521	4,787	4,266	-	0,521	4,787	4,266	-	0,521	4,787
	Жилые здания	3,635	-	0,521	4,156	3,635	-	0,521	4,156	3,635	-	0,521	4,156	3,635	-	0,521	4,156	3,635	-	0,521	4,156
	Общественные и административ-ные здания	0,625	-	-	0,625	0,625	-	-	0,625	0,625	-	-	0,625	0,625	-	-	0,625	0,625	-	-	0,625
	Промышленные здания	0,006	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006	0,006	-	-	0,006
15	п. Колюбакино ул. Попова	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039
	Жилые здания	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039
	Общественные и административ-ные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	п. Колюбакино ул. Заводская ("Сосновая роша")	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160
	Жилые здания	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160	0,160	-	-	0,160
	Общественные и административ-ные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	п. Колюбакино, детский санато-рий "Дружба"	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297
	Жилые здания	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297	0,297	-	-	0,297

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	д. Поречье, д.28, стр.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	д. Поречье, д.31	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039
	Жилые здания	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039	0,039	-	-	0,039
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	д. Барынино	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141
	Жилые здания	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	д. Орешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	д. Заовражье	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067
	Жилые здания	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067	0,067	-	-	0,067
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	д. Коковино	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023
	Жилые здания	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023	0,023	-	-	0,023

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подклю- ченных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма	Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма	Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма	Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма	Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Нововолково	3,881	-	1,175	5,056	3,881	-	1,175	5,056	3,881	-	1,175	5,056	3,881	-	1,175	5,056	3,881	-	1,175	5,056
	Жилые здания	2,137	-	0,709	2,846	2,137	-	0,709	2,846	2,137	-	0,709	2,846	2,137	-	0,709	2,846	2,137	-	0,709	2,846
26	Общественные и административные здания	1,692	-	0,466	2,158	1,692	-	0,466	2,158	1,692	-	0,466	2,158	1,692	-	0,466	2,158	1,692	-	0,466	2,158
	Промышленные здания	0,052	-	-	0,052	0,052	-	-	0,052	0,052	-	-	0,052	0,052	-	-	0,052	0,052	-	-	0,052
	с. Покровское, ДОХБ	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968
	Жилые здания	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968	0,749	-	0,219	0,968
27	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ЖКХ с. Покровское	2,071	-	0,403	2,474	2,071	-	0,403	2,474	2,071	-	0,403	2,474	2,071	-	0,403	2,474	2,071	-	0,403	2,474
	Жилые здания	1,881	-	0,335	2,216	1,881	-	0,335	2,216	1,881	-	0,335	2,216	1,881	-	0,335	2,216	1,881	-	0,335	2,216
28	Общественные и административные здания	0,190	-	0,068	0,258	0,190	-	0,068	0,258	0,190	-	0,068	0,258	0,190	-	0,068	0,258	0,190	-	0,068	0,258
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Ивойлово	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в.ч «Ольховка»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	д. Городище	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102
	Жилые здания	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102	0,102	-	-	0,102
31	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	с. Никольское	1,278	-	0,256	1,534	1,278	-	0,256	1,534	1,278	-	0,256	1,534	1,278	-	0,256	1,534	1,278	-	0,256	1,534
	Жилые здания	1,203	-	0,237	1,440	1,203	-	0,237	1,440	1,203	-	0,237	1,440	1,203	-	0,237	1,440	1,203	-	0,237	1,440

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
		0,075	-	0,019	0,094	0,075	-	0,019	0,094	0,075	-	0,019	0,094	0,075	-	0,019	0,094	0,075	-	0,019	0,094
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	п. Брикет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	д. Нестерово	4,034	0,002	0,898	4,934	4,034	0,002	0,898	4,934	4,034	0,002	0,898	4,934	4,034	0,002	0,898	4,934	4,034	0,002	0,898	4,934
	Жилые здания	3,608	-	0,898	4,506	3,608	-	0,898	4,506	3,608	-	0,898	4,506	3,608	-	0,898	4,506	3,608	-	0,898	4,506
	Общественные и административные здания	0,426	0,002	-	0,428	0,426	0,002	-	0,428	0,426	0,002	-	0,428	0,426	0,002	-	0,428	0,426	0,002	-	0,428
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	д. Воробьево	0,939	-	0,249	1,188	0,939	-	0,249	1,188	0,939	-	0,249	1,188	0,939	-	0,249	1,188	0,939	-	0,249	1,188
	Жилые здания	0,868	-	0,185	1,053	0,868	-	0,185	1,053	0,868	-	0,185	1,053	0,868	-	0,185	1,053	0,868	-	0,185	1,053
	Общественные и административные здания	0,071	-	0,064	0,135	0,071	-	0,064	0,135	0,071	-	0,064	0,135	0,071	-	0,064	0,135	0,071	-	0,064	0,135
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	п. Горбово	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690
	Жилые здания	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690	0,538	-	0,152	0,690
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	д. Старая Руза	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	п. Новотеряево	3,507	0,547	2,015	6,069	3,507	0,547	2,015	6,069	3,507	0,547	2,015	6,069	3,507	0,547	2,015	6,069	3,507	0,547	2,015	6,069
	Жилые здания	1,701	-	1,050	2,751	1,701	-	1,050	2,751	1,701	-	1,050	2,751	1,701	-	1,050	2,751	1,701	-	1,050	2,751
	Общественные и административные здания	1,537	0,546	0,904	2,987	1,537	0,546	0,904	2,987	1,537	0,546	0,904	2,987	1,537	0,546	0,904	2,987	1,537	0,546	0,904	2,987
	Промышленные здания	0,269	0,001	0,061	0,332	0,269	0,001	0,061	0,332	0,269	0,001	0,061	0,332	0,269	0,001	0,061	0,332	0,269	0,001	0,061	0,332
38	д. Костино	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220
	Жилые здания	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220	0,220	-	-	0,220
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	д. Ватулино	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Жилые здания	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	д. Комлево	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Жилые здания	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050	0,050	-	-	0,050
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	д. Сытьково	1,349	-	0,600	1,949	1,349	-	0,600	1,949	1,349	-	0,600	1,949	1,349	-	0,600	1,949	1,349	-	0,600	1,949
	Жилые здания	0,946	-	0,467	1,413	0,946	-	0,467	1,413	0,946	-	0,467	1,413	0,946	-	0,467	1,413	0,946	-	0,467	1,413
	Общественные и административные здания	0,371	-	0,133	0,504	0,371	-	0,133	0,504	0,371	-	0,133	0,504	0,371	-	0,133	0,504	0,371	-	0,133	0,504
	Промышленные здания	0,032	-	-	0,032	0,032	-	-	0,032	0,032	-	-	0,032	0,032	-	-	0,032	0,032	-	-	0,032
42	п. Беляная Гора	2,569	-	0,541	3,110	2,569	-	0,541	3,110	2,569	-	0,541	3,110	2,569	-	0,541	3,110	2,569	-	0,541	3,110
	Жилые здания	1,884	-	0,517	2,401	1,884	-	0,517	2,401	1,884	-	0,517	2,401	1,884	-	0,517	2,401	1,884	-	0,517	2,401
	Общественные и административные здания	0,685	-	0,024	0,709	0,685	-	0,024	0,709	0,685	-	0,024	0,709	0,685	-	0,024	0,709	0,685	-	0,024	0,709
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	д. Леньково	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014
	Жилые здания	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014	0,014	-	-	0,014
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	д. Филатово	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084
	Жилые здания	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084	0,084	-	-	0,084
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	д. Лужки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
46	д. Лидино	1,802	-	0,436	2,238	1,802	-	0,436	2,238	1,802	-	0,436	2,238	1,802	-	0,436	2,238	1,802	-	0,436	2,238
	Жилые здания	1,241	-	0,391	1,632	1,241	-	0,391	1,632	1,241	-	0,391	1,632	1,241	-	0,391	1,632	1,241	-	0,391	1,632
	Общественные и административные здания	0,561	-	0,045	0,605	0,561	-	0,045	0,605	0,561	-	0,045	0,605	0,561	-	0,045	0,605	0,561	-	0,045	0,605
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	д. Лихачево	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	д. Сумароково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	д. Дробылево	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025
	Жилые здания	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025	0,025	-	-	0,025
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	п. Дорохово, ул.Стеклозаводская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	п. Дорохово, ул.Московская, д.54	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048
	Жилые здания	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048	0,048	-	-	0,048
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	п. Дорохово, ул.Московская, д.8, стр.1	3,576	-	-	3,576	3,576	-	-	3,576	3,576	-	-	3,576	3,576	-	-	3,576	3,576	-	-	3,576
	Жилые здания	1,193	-	-	1,193	1,193	-	-	1,193	1,193	-	-	1,193	1,193	-	-	1,193	1,193	-	-	1,193
	Общественные и административные здания	0,513	-	-	0,513	0,513	-	-	0,513	0,513	-	-	0,513	0,513	-	-	0,513	0,513	-	-	0,513

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
		Промышленные здания																			
		1,871	-	-	1,871	1,871	-	-	1,871	1,871	-	-	1,871	1,871	-	-	1,871	1,871	-	-	1,871
53	п. Дорохово, ул. Школьная	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573
	Жилые здания	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573	0,573	-	-	0,573
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	д. Старониколасево	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	п. Дорохово, ул. Пионерская	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213
	Жилые здания	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	п. Дорохово, 1-я Рабочая	0,073	-	-	0,073	0,073	-	-	0,073	0,073	-	-	0,073	0,073	-	-	0,073	0,073	-	-	0,073
	Жилые здания	0,005	-	-	0,005	0,005	-	-	0,005	0,005	-	-	0,005	0,005	-	-	0,005	0,005	-	-	0,005
	Общественные и административные здания	0,068	-	-	0,068	0,068	-	-	0,068	0,068	-	-	0,068	0,068	-	-	0,068	0,068	-	-	0,068
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	п. Космодемьянский	1,875	-	1,427	3,302	1,875	-	1,427	3,302	1,875	-	1,427	3,302	1,875	-	1,427	3,302	1,875	-	1,427	3,302
	Жилые здания	1,352	-	1,356	2,708	1,352	-	1,356	2,708	1,352	-	1,356	2,708	1,352	-	1,356	2,708	1,352	-	1,356	2,708
	Общественные и административные здания	0,523	-	0,071	0,594	0,523	-	0,071	0,594	0,523	-	0,071	0,594	0,523	-	0,071	0,594	0,523	-	0,071	0,594
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	д. Грибцово	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	д. Колодкино	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	с. Богородское	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	"Дорохово-1"	0,438	-	-	0,438	0,438	-	-	0,438	0,438	-	-	0,438	0,438	-	-	0,438	0,438	-	-	0,438
	Жилые здания	0,428	-	-	0,428	0,428	-	-	0,428	0,428	-	-	0,428	0,428	-	-	0,428	0,428	-	-	0,428
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	0,010	-	-	0,010	0,010	-	-	0,010	0,010	-	-	0,010	0,010	-	-	0,010	0,010	-	-	0,010
62	п. Дорохово, ул. Заводская д. 1	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294
	Жилые здания	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294	0,229	-	0,065	0,294
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Туберкулезный санаторий	5,412	0,467	4,065	9,944	5,412	0,467	4,065	9,944	5,412	0,467	4,065	9,944	5,412	0,467	4,065	9,944	5,412	0,467	4,065	9,944
	Жилые здания	4,590	-	2,994	7,584	4,590	-	2,994	7,584	4,590	-	2,994	7,584	4,590	-	2,994	7,584	4,590	-	2,994	7,584
	Общественные и административные здания	0,605	0,467	0,282	1,354	0,605	0,467	0,282	1,354	0,605	0,467	0,282	1,354	0,605	0,467	0,282	1,354	0,605	0,467	0,282	1,354
	Промышленные здания	0,217	-	0,789	1,006	0,217	-	0,789	1,006	0,217	-	0,789	1,006	0,217	-	0,789	1,006	0,217	-	0,789	1,006
64	«Санаторий Дорохово»	4,976	0,078	2,181	7,235	4,976	0,078	2,181	7,235	4,976	0,078	2,181	7,235	4,976	0,078	2,181	7,235	4,976	0,078	2,181	7,235
	Жилые здания	0,885	-	0,616	1,501	0,885	-	0,616	1,501	0,885	-	0,616	1,501	0,885	-	0,616	1,501	0,885	-	0,616	1,501
	Общественные и административные здания	3,881	0,078	1,565	5,524	3,881	0,078	1,565	5,524	3,881	0,078	1,565	5,524	3,881	0,078	1,565	5,524	3,881	0,078	1,565	5,524
	Промышленные здания	0,210	-	-	0,210	0,210	-	-	0,210	0,210	-	-	0,210	0,210	-	-	0,210	0,210	-	-	0,210
65	ООО «ДТМ»	1,199	0,130	0,364	1,693	1,199	0,130	0,364	1,693	1,199	0,130	0,364	1,693	1,199	0,130	0,364	1,693	1,199	0,130	0,364	1,693
	Жилые здания	0,795	-	0,070	0,865	0,795	-	0,070	0,865	0,795	-	0,070	0,865	0,795	-	0,070	0,865	0,795	-	0,070	0,865
	Общественные и административные здания	0,183	0,045	0,248	0,476	0,183	0,045	0,248	0,476	0,183	0,045	0,248	0,476	0,183	0,045	0,248	0,476	0,183	0,045	0,248	0,476
	Промышленные здания	0,221	0,085	0,046	0,352	0,221	0,085	0,046	0,352	0,221	0,085	0,046	0,352	0,221	0,085	0,046	0,352	0,221	0,085	0,046	0,352
66	ДООП «Старая Руза»	2,291	1,201	0,924	4,416	2,291	1,201	0,924	4,416	2,291	1,201	0,924	4,416	2,291	1,201	0,924	4,416	2,291	1,201	0,924	4,416
	Жилые здания	1,111	-	0,348	1,459	1,111	-	0,348	1,459	1,111	-	0,348	1,459	1,111	-	0,348	1,459	1,111	-	0,348	1,459
	Общественные и административные здания	0,888	1,114	0,423	2,425	0,888	1,114	0,423	2,425	0,888	1,114	0,423	2,425	0,888	1,114	0,423	2,425	0,888	1,114	0,423	2,425

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
		Промышленные здания	0,293	0,087	0,152	0,533	0,293	0,087	0,152	0,533	0,293	0,087	0,152	0,533	0,293	0,087	0,152	0,533	0,293	0,087	0,152
67	БМК г. Руза, ул. Говорова,1	2,256	-	0,429	2,685	2,256	-	0,429	2,685	2,256	-	0,429	2,685	2,256	-	0,429	2,685	2,256	-	0,429	2,685
	Жилые здания	1,121	-	0,424	1,545	1,121	-	0,424	1,545	1,121	-	0,424	1,545	1,121	-	0,424	1,545	1,121	-	0,424	1,545
	Общественные и административ-ные здания	0,281	-	-	0,281	0,281	-	-	0,281	0,281	-	-	0,281	0,281	-	-	0,281	0,281	-	-	0,281
	Промышленные здания	0,854	-	0,005	0,859	0,854	-	0,005	0,859	0,854	-	0,005	0,859	0,854	-	0,005	0,859	0,854	-	0,005	0,859
68	БМК г. Руза, Мосавтодор	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712
	Жилые здания	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712	0,518	-	0,194	0,712
	Общественные и административ-ные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	БМК п. Тучково, ул. Лебедеенко	2,932	0,444	2,845	6,221	2,932	0,444	2,845	6,221	2,932	0,444	2,845	6,221	2,932	0,444	2,845	6,221	2,932	0,444	2,845	6,221
	Жилые здания	0,623	-	0,149	0,772	0,623	-	0,149	0,772	0,623	-	0,149	0,772	0,623	-	0,149	0,772	0,623	-	0,149	0,772
	Общественные и административ-ные здания	2,215	0,444	2,666	5,325	2,215	0,444	2,666	5,325	2,215	0,444	2,666	5,325	2,215	0,444	2,666	5,325	2,215	0,444	2,666	5,325
	Промышленные здания	0,094	-	0,031	0,125	0,094	-	0,031	0,125	0,094	-	0,031	0,125	0,094	-	0,031	0,125	0,094	-	0,031	0,125
70	БМК п. Тучково, Восточный мкр	10,689	-	6,449	17,137	10,689	-	6,449	17,137	10,689	-	6,449	17,137	10,689	-	6,449	17,137	10,689	-	6,449	17,137
	Жилые здания	9,629	-	6,190	15,819	9,629	-	6,190	15,819	9,629	-	6,190	15,819	9,629	-	6,190	15,819	9,629	-	6,190	15,819
	Общественные и административ-ные здания	1,032	-	0,258	1,290	1,032	-	0,258	1,290	1,032	-	0,258	1,290	1,032	-	0,258	1,290	1,032	-	0,258	1,290
	Промышленные здания	0,028	-	-	0,028	0,028	-	-	0,028	0,028	-	-	0,028	0,028	-	-	0,028	0,028	-	-	0,028
71	БМК п. Тучково, Западный мкр мкр	8,759	-	5,222	13,981	8,759	-	5,222	13,981	8,759	-	5,222	13,981	8,759	-	5,222	13,981	8,759	-	5,222	13,981
	Жилые здания	8,237	-	5,166	13,403	8,237	-	5,166	13,403	8,237	-	5,166	13,403	8,237	-	5,166	13,403	8,237	-	5,166	13,403
	Общественные и административ-ные здания	0,482	-	0,056	0,538	0,482	-	0,056	0,538	0,482	-	0,056	0,538	0,482	-	0,056	0,538	0,482	-	0,056	0,538
	Промышленные здания	0,040	-	-	0,040	0,040	-	-	0,040	0,040	-	-	0,040	0,040	-	-	0,040	0,040	-	-	0,040
72	БМК п. Тучково ул. Луговая	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436
	Жилые здания	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436	0,885	-	0,551	1,436
	Общественные и административ-ные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	БМК п. Колюба-кино, ул. Майора Алексева "клуб"	0,215	-	-	0,215	0,215	-	-	0,215	0,215	-	-	0,215	0,215	-	-	0,215	0,215	-	-	0,215
	Жилые здания	0,115	-	-	0,115	0,115	-	-	0,115	0,115	-	-	0,115	0,115	-	-	0,115	0,115	-	-	0,115

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
	Общественные и административные здания	0,100	-	-	0,100	0,100	-	-	0,100	0,100	-	-	0,100	0,100	-	-	0,100	0,100	-	-	0,100
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	БМК д. Поречье, д.28, стр.1	1,213	-	0,503	1,715	1,213	-	0,503	1,715	1,213	-	0,503	1,715	1,213	-	0,503	1,715	1,213	-	0,503	1,715
	Жилые здания	1,181	-	0,498	1,679	1,181	-	0,498	1,679	1,181	-	0,498	1,679	1,181	-	0,498	1,679	1,181	-	0,498	1,679
	Общественные и административные здания	0,032	-	0,005	0,037	0,032	-	0,005	0,037	0,032	-	0,005	0,037	0,032	-	0,005	0,037	0,032	-	0,005	0,037
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	БМК д. Орешки	1,434	-	1,024	2,457	1,434	-	1,024	2,457	1,434	-	1,024	2,457	1,434	-	1,024	2,457	1,434	-	1,024	2,457
	Жилые здания	1,079	-	0,878	1,957	1,079	-	0,878	1,957	1,079	-	0,878	1,957	1,079	-	0,878	1,957	1,079	-	0,878	1,957
	Общественные и административные здания	0,355	-	0,145	0,500	0,355	-	0,145	0,500	0,355	-	0,145	0,500	0,355	-	0,145	0,500	0,355	-	0,145	0,500
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	БМК д. Ивойлово	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213
	Жилые здания	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213	0,213	-	-	0,213
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	БМК "Ольховка"	0,694	-	-	0,694	0,694	-	-	0,694	0,694	-	-	0,694	0,694	-	-	0,694	0,694	-	-	0,694
	Жилые здания	0,694	-	-	0,694	0,694	-	-	0,694	0,694	-	-	0,694	0,694	-	-	0,694	0,694	-	-	0,694
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	БМК п. Брикет	1,560	-	-	1,560	1,560	-	-	1,560	1,560	-	-	1,560	1,560	-	-	1,560	1,560	-	-	1,560
	Жилые здания	1,439	-	-	1,439	1,439	-	-	1,439	1,439	-	-	1,439	1,439	-	-	1,439	1,439	-	-	1,439
	Общественные и административные здания	0,121	-	-	0,121	0,121	-	-	0,121	0,121	-	-	0,121	0,121	-	-	0,121	0,121	-	-	0,121
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	БМК д. Старая Руза	1,115	-	-	1,115	1,115	-	-	1,115	1,115	-	-	1,115	1,115	-	-	1,115	1,115	-	-	1,115
	Жилые здания	1,044	-	-	1,044	1,044	-	-	1,044	1,044	-	-	1,044	1,044	-	-	1,044	1,044	-	-	1,044
	Общественные и административные здания	0,071	-	-	0,071	0,071	-	-	0,071	0,071	-	-	0,071	0,071	-	-	0,071	0,071	-	-	0,071
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	БМК д. Лужки	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235
	Жилые здания	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма	Отопле-ние	Венти-ляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	БМК д. Лихачево	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235
	Жилые здания	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	БМК д. Сумароково	0,142	-	-	0,142	0,191	-	-	0,191	0,191	-	-	0,191	0,191	-	-	0,191	0,191	-	-	0,191
	Жилые здания	0,142	-	-	0,142	0,191	-	-	0,191	0,191	-	-	0,191	0,191	-	-	0,191	0,191	-	-	0,191
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	БМК п. Дорохово, ул. Стеклозаводская	1,876	-	0,842	2,718	1,876	-	0,842	2,718	1,876	-	0,842	2,718	1,876	-	0,842	2,718	1,876	-	0,842	2,718
	Жилые здания	1,611	-	0,828	2,439	1,611	-	0,828	2,439	1,611	-	0,828	2,439	1,611	-	0,828	2,439	1,611	-	0,828	2,439
	Общественные и административные здания	0,266	-	0,014	0,280	0,266	-	0,014	0,280	0,266	-	0,014	0,280	0,266	-	0,014	0,280	0,266	-	0,014	0,280
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	БМК д. Старониколаево	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235
	Жилые здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общественные и административные здания	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235	0,235	-	-	0,235
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	БМК д. Грибцово	0,143	-	-	0,143	0,143	-	-	0,143	0,143	-	-	0,143	0,143	-	-	0,143	0,143	-	-	0,143
	Жилые здания	0,069	-	-	0,069	0,069	-	-	0,069	0,069	-	-	0,069	0,069	-	-	0,069	0,069	-	-	0,069
	Общественные и административные здания	0,074	-	-	0,074	0,074	-	-	0,074	0,074	-	-	0,074	0,074	-	-	0,074	0,074	-	-	0,074
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	БМК д. Колодкино	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091
	Жилые здания	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091	0,091	-	-	0,091
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	БМК с. Богородское	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141	0,141	-	-	0,141

№ п/п	Наименование котельной и типы зданий, подклю- ченных к ней	Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе				Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе			
		Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма	Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма	Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма	Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма	Отопле- ние	Венти- ляция	ГВС	Сумма
		2022 г.				2023 г.				2024 г.				2025 - 2029 гг.				2030 - 2034 гг.			
	Жилые здания	0,128	-	-	0,128	0,128	-	-	0,128	0,128	-	-	0,128	0,128	-	-	0,128	0,128	-	-	0,128
	Общественные и административные здания	0,013	-	-	0,013	0,013	-	-	0,013	0,013	-	-	0,013	0,013	-	-	0,013	0,013	-	-	0,013
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	БМК п. Тучково, ул. Восточная, ул. Заводская (вместо кот. ОАО Бикор)	3,03	-	1,345	4,375	3,03	-	1,345	4,375	3,03	-	1,345	4,375	3,03	-	1,345	4,375	3,03	-	1,345	4,375
	Жилые здания	2,551	-	1,313	3,864	2,551	-	1,313	3,864	2,551	-	1,313	3,864	2,551	-	1,313	3,864	2,551	-	1,313	3,864
	Общественные и административные здания	0,479	-	0,032	0,511	0,479	-	0,032	0,511	0,479	-	0,032	0,511	0,479	-	0,032	0,511	0,479	-	0,032	0,511
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	БМК «Северное сияние»	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227
	Жилые здания	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227	0,935	-	0,293	1,227
	Общественные и административные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Промышленные здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В Рузском городском округе запланировано строительство БМК вместо существующих котельных:

- г. Руза, ул. Говорова, 1;
- г. Руза, Волоколамское шоссе;
- п. Тучково, ул. Лебедеженко;
- п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб";
- д. Орешки;
- д. Ивойлово;
- в.ч «Ольховка»;
- п. Брикет;
- д. Старая Руза;
- д. Лужки;
- п. Дорохово, ул. Стеклозаводская;
- д. Старониколаево;
- д. Поречье, д. 28;
- п. Тучково ул. Луговая;
- с. Богородское;
- д. Грибцово;
- д. Колодкино;
- д. Сумароково;
- д. Лихачево.

Для отопительных БМК АО «Жилсервис» в 2017 году выполнен расчет тепловых нагрузок и потребности в топливе. Годовое количество потребляемого тепла определено на основании удельных отопительных характеристик и наружных объемов здания. Поэтому в перспективе при передаче тепловых нагрузок с котельных на БМК тепловые нагрузки потребителей могут отличаться.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Индивидуальное теплоснабжение в зонах индивидуальной застройки в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, нет СЦТ. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

В рамках генерального плана Рузского городского округа предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения: для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме в соответствии с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» и СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов». Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капиталовложения по их прокладке

Таким образом, теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения согласно генеральному плану Рузского городского округа представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Территории планируемого размещения индивидуальной жилой застройки в Рузском городском округе

Местоположение	Тип жилой застройки	Территория, га	Планируемый жилищный фонд, тыс. м ²	Планируемое заселяемое население, тыс. чел.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Очередность реализации, год
Город Руза		64,5	79,6	1,4	6,8456	
ул. Красная	ИЖС	3,8	4,6	0,1	0,3956	2023
восточнее МБК	ИЖС	11	13	0,3	1,118	2038
Южнее планируемой промзоны	ИЖС	28	34	0,5	2,924	2038
По ул. Загородная (КУРТ 15)	ИЖС	12	16	0,3	1,376	2023
По Трутеевскому проезду	ИЖС	9,7	12	0,2	1,032	2038
Волковский планировочный район		1450,4	3062,1	25	263,3406	
на территории ООО «Фермер-Сити «Рузский»	ИЖС	1220	2782,3	20	239,2778	2038

Местоположение	Тип жилой застройки	Территория, га	Планируемый жилищный фонд, тыс. м ²	Планируемое заселяемое население, тыс. чел.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Очередность реализации, год
вблизи д. Андрейково (КУРТ 25, КУРТ 26)	ИЖС	147	180	2,5	15,48	2023
вблизи д. Мытники	ИЖС	40,5	49,8	1,2	4,2828	2023
вблизи д. Волянщино	ИЖС	17,5	21,5	0,5	1,849	2023
вблизи д. Таблово	ИЖС	9,5	11,7	0,3	1,0062	2023
вблизи с. Покровское	ИЖС	15,9	16,8	0,5	1,4448	Первая очередь
Дороховский планировочный район		62,5	69,6	2	5,9856	
д. Березкино	ИЖС	5,5	6,6	0,2	0,5676	2038
п. Дорохово	ИЖС	32	35	1	3,01	2023
д. Товарково	ИЖС	25	28	0,8	2,408	2023
Ивановский планировочный район		12,7	16,5	0,4	1,419	2023
п. Беляная Гора	ИЖС	6,2	7,7	0,2	0,6622	2023
п. дома отдыха «Лужки»	ИЖС	6,5	8,8	0,2	0,7568	2023
Колубакинский планировочный район		50,6	60,7	1,7	5,2202	
д. Ваюхино	ИЖС	20,5	24,6	0,7	2,1156	2038
д. Петряиха	ИЖС	8,5	10,2	0,3	0,8772	2038
п. Колубакино	ИЖС	21,6	25,9	0,7	2,2274	2023
Старорусский планировочный район		67,4	91	2,59	7,826	
п. Новотеряево	ИЖС	4	5,7	0,14	0,4902	2022
п. Старотеряево	ИЖС	14,3	20,4	0,55	1,7544	2022
д. Комлево	ИЖС	42,1	56	1,65	4,816	2035
д. Воскресенское	ИЖС	7	8,9	0,25	0,7654	2035
Итого по городскому округу		1708,1	3379,5	33,09	290,637	

Сведения о планируемых для размещения объектов жилых зон, общественной и производственной застройки согласно информации, предоставленной администрацией Рузского городского округа представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Территории планируемого размещения общественно-административной застройки согласно информации, предоставленной администрацией Рузского городского округа

Назначение объекта	Кадастровый номер земельного участка	Фактический адрес строительного объекта	Наименование строительного объекта	Срок ввода объекта в эксплуатацию (План)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Теплоисточник
Культура	50:19:0060113:396	д. Петрищево	Реконструкция военно-исторического музея «Музей Зои Космодемьянской», Рузский городской округ	2020	-	Индивидуальное
Здравоохранение	-	д.Рождественно	ФАП 160 м ²	2019	0,007	Индивидуальное

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень объектов территорий планируемого размещения производственной застройки согласно информации, предоставленной администрацией Рузского городского округа представлен в таблице 2.14. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами планируется от собственных источников тепла.

Таблица 2.14 - Территории планируемого размещения производственной застройки согласно информации, предоставленной администрацией Рузского городского округа

№, п/п	Значимость	Фактический адрес строительного объекта	Наименование строительного объекта	Срок ввода объекта в эксплуатацию (План)	Теплоисточник
1	Инвестиционные проекты	Московская область, р-н Рузский, рп Тучково 50:19:0020101:7154 Собственная газопоршневая ТЭС	ЗАО Московская кофейня на паяхъ	2020	Индивидуальное
2	Индустриальные парки	МО, Рузский район, промышленный квартал "Металер" вбл. д. Моревево/ 50:19:0050629:103	ИП "Металер" Домостроительный комбинат	2021-2022	Индивидуальное
3	Индустриальные парки	МО, Рузский район, промышленный квартал "Металер" вбл. д. Моревево/ 50:19:0050629:109	ИП "Металер" Производство тепловых машин	2021-2022	Индивидуальное
4	Индустриальные парки	МО, Рузский район, промышленный квартал "Металер" вбл. д. Моревево/ 50:19:0050409:339	ИП "Металер" Предприятие по обработке и утилизации отходов	2021-2022	Индивидуальное
5	Индустриальные парки	МО, Рузский район, промышленный квартал "Металер" вбл. д. Моревево/ 50:19:0050629:108	ИП "Металер" Завод ЖБИ	2021-2022	Индивидуальное
6	Сельхоз объекты	Московская область, Рузский район, д.Фролково, 50:19:0040125:303, 50:19:0040125:304	молочно-мясной комплекс МРС на 200 голов (козы) с родильным, доильным, административным отделением, сыроварней и хранилищами для созревания сыров	2020	Индивидуальное

2.6 Перечень объектов теплopotребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Рузского городского округа на период до 2034 г. разрабатывается впервые.

2.7 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Схема теплоснабжения городского округа Московской области Руза на период до 2034 г. разрабатывается впервые.