

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта
«Размещение газопровода высокого давления Р=1,2 Мпа, диаметром 110 мм и
среднего давления Р=0,1 Мпа, диаметром 160 мм, 110 мм, по адресу:
д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района
Московской области»

11 июля 2016г.
15 часов 00 минут

г. Руза

Присутствовали:

Председатель – Игнатьков А.В. - Первый заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района;

Секретарь комиссии – Кузьмина О.С. - Начальник отдела архитектуры администрации Рузского муниципального района.

Члены комиссии:

Начальник управления землепользования администрации Рузского муниципального района – Назарова В.В.;

Начальник отдела жилищного хозяйства, капитального ремонта и строительства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского муниципального района - Уварова Н.В.;

Начальник отдела правового обеспечения администрации Рузского муниципального района - Хамидуллина Е.В.;

Главный специалист отдела архитектуры администрации Рузского муниципального района – Юрьева О.В.;

Начальник территориального отдела Волоколамского муниципального района Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области - Баландин В.А.;

Представитель администрации сельского поселения Колюбакинское – Бородкина Т.В.;

Представитель администрации сельского поселения Колюбакинское – Сорокин В.В.

Участники публичных слушаний:

Представитель ООО «Газтеплопроект» Еремихин С.И.

Повестка дня:

Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта «Размещение газопровода высокого давления Р=1,2 Мпа, диаметром 110 мм и среднего давления Р=0,1 Мпа, диаметром 160 мм, 110 мм, по адресу: д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области».

Основания для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о составе, порядке получения решения о подготовке, согласования и утверждения документации по планировке территории в Московской области, разработка которой осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1197/52, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Главархитектуры Московской области №31Исх-20496/ от 25.04.2016г. о проведении публичных слушаний, в соответствии с Уставом Рузского муниципального района Московской области, а также Положением «О публичных слушаниях в Рузском муниципальном районе», утвержденным решением Совета депутатов Рузского района Московской области от 16 ноября 2005 г. № 189/29.

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании постановления администрации Рузского муниципального района Московской области №1494 от 06.06.2016г. «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта «Размещение газопровода высокого давления $P=1,2$ Мпа, диаметром 110 мм и среднего давления $P=0,1$ Мпа, диаметром 160 мм, 110 мм, по адресу: д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области» комиссией в составе, утвержденном постановлениями администрации Рузского муниципального района Московской области №193 от 05.02.2016г., постановлением №1796 от 30.06.2016г.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете Рузского района Московской области «Красное Знамя» от 09.06.2016г. №22 и на официальном сайте Администрации Рузского муниципального района в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Предложения, замечания и дополнения по обсуждаемому вопросу принимались от заинтересованных лиц с 09 июня 2015 г. по 08 июля 2016 г. по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. 213, отдел архитектуры администрации Рузского муниципального района.

За указанный период в адрес администрации Рузского муниципального района Московской области замечаний и предложений не поступило.

Председателем комиссии предложен следующий регламент проведения публичных слушаний:

- Представление проекта внесения изменений в «Правила землепользования и застройки сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области» – до 10 минут;

- Выступление участников публичных слушаний - до 3 минут;

- Вопросы докладчикам - до 1 минуты.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Представитель ООО «Газтеплопроект» - Еремихин Станислав Игоревич по существу рассмотрения вопроса публичных слушаний доложил, что проект планировки территории линейного объекта «Размещение газопровода высокого давления $P=1,2$ Мпа, диаметром 110 мм и среднего давления $P=0,1$ Мпа, диаметром 160 мм, 110 мм, по адресу: д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области» выполнен по программе Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2017 года", утвержденной постановлением от 20.12.2004 № 778/50 (в редакции постановления Правительства Московской области от 16.09.2014 № 732/36) и осуществляется за счет средств ГУП МО «МОСОБЛГАЗ», компанией ООО «Газтеплопроект» проводились проектно-изыскательские работы, на данном этапе проект завершен, согласован и пройдены все экспертизы.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления $P=1,2$ МПа $D=300$ мм, проложенный к деревне Орешки. От места присоединения к существующему газопроводу высокого давления $P \leq 1,2$ МПа $D=300$ мм до ввода в проектируемый МРП 7000 (ПК0+23,5) проектом предусмотрен газопровод из стальных электросварных труб ст. $\varnothing 108 \times 4,0$.

От проектируемого МРП 7000 предусмотрен газопровод среднего давления $P \leq 0,1$ МПа из стальных электросварных труб $\varnothing 159 \times 4,5$ и полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11-160x14,6 и ПЭ 80 ГАЗ SDR11-110x10,0.

Проектируемый газопровод среднего давления прокладывается вдоль уличных проездов жилых строений в д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района с установкой газопроводов-вводов.

Согласно справке администрации сельского поселения Колюбакинское, на территории д. Коковино планируется газификация 68 существующих домов частного сектора с общим количеством квартир – 72, а также 17 перспективных участков от сетей

газораспределения среднего давления.

Присоединение построенного газопровода к действующему производится только перед пуском газа. Проведение таких работ разрешено на основании результатов обследования объекта территориальными органами Ростехнадзора и выдачи акта проверки с указанием готовности оборудования к приему газа, а предприятия - владельца к эксплуатации опасного производственного объекта.

Работа по врезке построенных газопроводов в действующие газораспределительные сети является газоопасной и осуществляется газораспределительной организацией после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Район строительства относится к I (простой) категории сложности и пригоден для строительства газопровода.

Переходы газопровода среднего давления внутри газифицируемого поселка через дороги V категории предусмотрены открытым способом без футляра в связи с малой интенсивностью движения транспорта с последующей засыпкой траншеи на всю глубину песчаным грунтом или другими аналогичными малосжимаемыми материалами, не обладающими цементирующими свойствами с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением.

Вопросов к докладчику от участников публичных слушаний не поступило.

Регламенты подготовки и проведения публичных слушаний соблюдены в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ:

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта «Размещение газопровода высокого давления $P=1,2$ Мпа, диаметром 110 мм и среднего давления $P=0,1$ Мпа, диаметром 160 мм, 110 мм, по адресу: д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области», соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области и нормативным актам Рузского муниципального района, в связи с чем Публичные слушания считать состоявшимися.

2. Направить настоящий протокол и заключение о результатах публичных слушаний в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Игнатьков А.В.

Кузьмина О.С.

Назарова В.В.

Уварова Н.В.

Хамидуллина Е.В.

Юрьева О.В.

Баландин В.А.

Бородкина Т.В.

Сорокин В.В.

Заключение

о результатах проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта «Размещение газопровода высокого давления Р=1,2 Мпа, диаметром 110 мм и среднего давления Р=0,1 Мпа, диаметром 160 мм, 110 мм, по адресу: д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области»

Публичные слушания по проекту планировки территории линейного объекта «Размещение газопровода высокого давления Р=1,2 Мпа, диаметром 110 мм и среднего давления Р=0,1 Мпа, диаметром 160 мм, 110 мм, по адресу: д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области» (далее – Публичные слушания) назначены постановлением администрации Рузского муниципального района Московской области №1494 от 06.06.2016г.

Информация о проведении Публичных слушаний была опубликована в средствах массовой информации Рузского муниципального района Московской области: газете «Красное знамя» от 09.06.2016г. №22, и размещена на официальном сайте Рузского муниципального района Московской области www.ruzaregion.ru.

Демонстрационные материалы размещались с 9 июня 2016г. по 11 июля 2016г. в администрации Рузского муниципального района по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. 213.

Публичные слушания были проведены 11.07.2016 года в 15-00 часов по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, актовый зал, 1 этаж, комиссией в составе, утвержденном постановлениями администрации Рузского муниципального района Московской области №193 от 05.02.2016г. №1796 от 30.06.2016г. с участием представителя ООО «Газтеплопроект» Еремихина С.И., представителей администраций Рузского муниципального района и сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района.

Представитель ООО «Газтеплопроект» Еремихин С.И. доложил по существу Публичных слушаний, замечаний и предложений по проекту планировки территории линейного объекта «Размещение газопровода высокого давления Р=1,2 Мпа, диаметром 110 мм и среднего давления Р=0,1 Мпа, диаметром 160 мм, 110 мм, по адресу: д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области», не поступило.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Публичные слушания по проекту планировки территории линейного объекта «Размещение газопровода высокого давления Р=1,2 Мпа, диаметром 110 мм и среднего давления Р=0,1 Мпа, диаметром 160 мм, 110 мм, по адресу: д. Коковино сельского поселения Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области», состоявшимися.

2. Направить в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области протокол и заключение по Публичным слушаниям.

3. Опубликовать заключение о результатах Публичных слушаний в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации Рузского муниципального района Московской области www.ruzaregion.ru.

Председатель



А.В. Игнатьков