



ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.04.2023 № 2057

**О сезонной проверке состояния и готовности источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Рузского городского округа Московской области**

В целях организации систематического наблюдения за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения в населённых пунктах и на объектах экономики Рузского городского округа Московской области, проведения планово-профилактических мероприятий, направленных на поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии с требованиями ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с соблюдением п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области, постановляю:

1. Провести в период с 21.04.2023 по 10.05.2023 сезонную проверку состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоносных станций, водозаборных узлов, водонапорных башен, искусственных и естественных противопожарных водоемов), расположенных на территории Рузского городского округа Московской области, с привлечением сил и средств ресурсоснабжающей организации АО «Жилсервис» и других эксплуатирующих организаций, сотрудников подразделений Рузского пожарно-спасательного гарнизона (ПЧ-312, ПЧ-265 ТУ № 2 ГКУ МО « Мособлпожспас»), а также организаций, имеющих собственные сети наружного противопожарного водоснабжения.

2. Провести испытания водонапорных сетей на водоотдачу, с указанием расхода для нужд наружного пожаротушения.

3. Представить акты по результатам проверки состояния наружного противопожарного водоснабжения в подразделение Рузского пожарноспасательного гарнизона в срок до 10.05.2023.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании, распространяемом в Рузском городском округе, и разместить на официальном сайте Администрации Рузского городского округа в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пушкина С.В.

Глава городского округа



Н.Н. Пархоменко